빗물펌프장 · 수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 광장빗물펌프장

□ 시설규모 : 모타펌프(230HPx 2대, 400HPx1대), 수문 (광장배수문 외 2개소)

점 검 사 항	점검결과	비고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(LAN망)	정상	
2. 펌프장 등 운영프로그램 작동상태	정상작동	
3. 영상감시설비 작동상태	정상작동	
4. 펌프작동 상태(운영PC 및 운전표시등)	정상작동	
5. 수배전설비 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
6. 전동밸브 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
7. 제진기 작동상태	정상작동	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	양 호	
9. 수문 작동 및 관리상태(운영관리 및 현장)	양 호	
10. 근무자 수칙 및 비상복구업체, 비상연락망등 현황판 정리상태	양 호	
11. 기타	특이사항없음	

2016. 06 . 16 .

○ 점검자 : 직 공업7급 성명 문옥권 (서명)

직 공업7급 성명 나민숙 (서명)

빗물펌프장 · 수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 구의빗물펌프장

□ 시설규모 : 모타펌프(450HPx 2대, 250HP x 1대, 680HPx3대), 수문 (구의배수문 1개소)

점 검 사 항	점검결과	비고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(LAN망)	정상	
2. 펌프장 등 운영프로그램 작동상태	정상작동	
3. 영상감시설비 작동상태	정상작동	
4. 펌프작동 상태(운영PC 및 운전표시등)	정상작동	
5. 수배전설비 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
6. 전동밸브 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
7. 제진기 작동상태	정상작동	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	양 호	
9. 수문 작동 및 관리상태(운영관리 및 현장)	양 호	
10. 근무자 수칙 및 비상복구업체, 비상연락망등 현황판 정리상태	양 호	
11. 기타	특이사항없음	

2016. 06 . 18 .

○ 점검자 : 직 공업7급 성명 문옥권 (서명)

직 공업7급 성명 나민숙 (서명)

빗물펌프장 · 수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 자양빗물펌프장

□ 시설규모 : 모타펌프(900HPx 8대), 수문 (자양1배수문 외 1개소)

점 검 사 항	점검결과	비고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(LAN망)	정상	
2. 펌프장 등 운영프로그램 작동상태	정상작동	
3. 영상감시설비 작동상태	정상작동	
4. 펌프작동 상태(운영PC 및 운전표시등)	정상작동	
5. 수배전설비 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
6. 전동밸브 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
7. 제진기 작동상태	정상작동	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	양 호	
9. 수문 작동 및 관리상태(운영관리 및 현장)	양 호	
10. 근무자 수칙 및 비상복구업체, 비상연락망등 현황판 정리상태	양 호	
11. 기타	특이사항없음	

2016. 06 . 17 .

○ 점검자 : 직 공업7급 성명 문옥권 (서명)

직 공업7급 성명 나민숙 (서명)

빗물펌프장 · 수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 자양4빗물펌프장

□ 시설규모 : 모타펌프(740HPx 5대), 수문(노유배수문 1개소)

점 검 사 항	점검결과	비고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(LAN망)	정상	
2. 펌프장 등 운영프로그램 작동상태	정상작동	
3. 영상감시설비 작동상태	정상작동	
4. 펌프작동 상태(운영PC 및 운전표시등)	정상작동	
5. 수배전설비 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
6. 전동밸브 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
7. 제진기 작동상태	정상작동	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	양 호	
9. 수문 작동 및 관리상태(운영관리 및 현장)	노유나들목 전용회선 불량	KT의뢰하여 조치완료
10. 근무자 수칙 및 비상복구업체, 비상연락망등 현황판 정리상태	양 호	
11. 기타	특이사항없음	

2016. 06 . 17 .

○ 점검자 : 직 공업7급 성명 문옥권 (서명)

직 공업7급 성명 나민숙 (서명)

빗물펌프장 · 수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 중곡빗물펌프장

□ 시설규모 : 모타펌프(400HPx 5대, 850HP x 3대), 수문 (중곡1수문 외 6개소)

점 검 사 항	점검결과	비고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(LAN망)	정상	
2. 펌프장 등 운영프로그램 작동상태	정상작동	
3. 영상감시설비 작동상태	정상작동	
4. 펌프작동 상태(운영PC 및 운전표시등)	정상작동	
5. 수배전설비 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
6. 전동밸브 작동상태(운영PC 표시등)	정상작동	
7. 제진기 작동상태	정상작동	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	양 호	
9. 수문 작동 및 관리상태(운영관리 및 현장)	양 호	
10. 근무자 수칙 및 비상복구업체, 비상연락망등 현황판 정리상태	양 호	
11. 기타	특이사항없음	

201. 06 . 18 .

○ 점검자 : 직 공업7급 성명 문옥권 (서명)

직 공업7급 성명 나민숙 (서명)