

정기(기동점검) 점검 결과보고

[새로운 광화문광장 조성사업]

- 점검일시 : 2021.04.13 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 임장경

○ 건설기계 안전(토목부)

- 공사장내 사용 중인 굴삭기는 다음사항을 보완 바람

- ① 후방 접근금지봉 설치
- ② 장비실명제 있게 부착
- ③ 전면유리와 출입문 닫고 작업
- ④ 안전모 착용

※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계), 032(굴삭기)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 현재 새로운 광장조성공사는 문화재 정밀발굴로 인하여 공사 일시중지 상태임

- 문화재 조사구간 표층굴착을 위한 건설장비(굴삭기, 덤프 등) 사용 중이나 공사장 출입문 잠금, 장비 진출입을 위한 신호수 등의 없는 상태로 이에 따른 조치 요망

※ 산업안전보건기준에 관한규칙 제20조(출입



의 금지등)

