

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-05537

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	용산구보건소(건강증진과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	남자탕내 냉수 등 24건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 6월 20일                      결과완료일 : 2018년 7월 3일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
남자탕내 냉수(용산2-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자탕내 온수(용산2-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자탕내 샤워기 냉수(용산2-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자탕내 샤워기 온수(용산2-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자탕내 온수(용산2-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자탕내 냉수(용산2-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자탕내 샤워기 냉수(용산2-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자탕내 샤워기 온수(용산2-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조 및 여과기물(용산2-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(용산3-1)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(용산4-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
급수시스템 냉온수(용산4-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자탕내 냉수(용산5-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자탕내 온수(용산5-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자탕내 샤워기 온수(용산5-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남자탕내 샤워기 냉수(용산5-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자탕내 냉수(용산5-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자탕내 온수(용산5-6)	레지오넬라균	-	13400CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자탕내 샤워기 냉수(용산5-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여자탕내 샤워기 온수(용산5-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
저수조 및 여과기물(용산5-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
냉각탑수(용산6-1)	레지오넬라균	-	4000CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
저수조(용산6-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(용산7-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 박주현

책임자 : 이집호



서울특별시보건환경연구원장