

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-05859

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	강서구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	남자 샤워기 온수 등 29건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 7월 23일 결과완료일 : 2019년 8월 6일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
남자 샤워기 온수(강서 16-7-15)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남자 샤워기 냉수(강서 16-7-16)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남자 냉탕(강서 16-7-17)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
남자 온탕(강서 16-7-18)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
307 수도 온수(강서 16-7-19)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
307 수도 냉수(강서 16-7-20)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
307 샤워 온수(강서 16-7-21)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
307 샤워 냉수(강서 16-7-22)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
3층 간호사실 오염구역(강서 16-7-23)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
3층 간호사실 오염구역(강서 16-7-24)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
6층 수도 냉수(강서 16-7-25)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
6층 수도 온수(강서 16-7-26)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 수도 냉수(강서 16-7-27)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
5층 수도 온수(강서 16-7-28)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
301 공용수도 냉수(강서 16-7-29)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
301 공용수도 온수(강서 16-7-30)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 온탕(강서 16-7-31)	레지오넬라균	-	600 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 냉탕(강서 16-7-32)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 수도 온수(강서 16-7-33)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 수도 냉수(강서 16-7-34)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 샤워 온수(강서 16-7-35)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
여자 샤워 냉수(강서 16-7-36)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
저수조(강서 16-7-37)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 온탕(강서 16-7-38)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 냉탕(강서 16-7-39)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 수도 온수(강서 16-7-40)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 수도 냉수(강서 16-7-41)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 샤워 온수(강서 16-7-42)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
남자 샤워 냉수(강서 16-7-43)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장