

하 자 검 사 조 서

■ 시 행 부 서 : 갑십리기술사업소

구	분	내	용
공	사	명	
		동대문역사문화공원 외 2역 전등, 전열설비 개량 전기공사	
시	공	사	및
		계	약
		자	자
		(주)포그린 , 박준하	
계	약	일	자
		2015.07.14	
하	자	담	보
		책	임
		기	간
		2015.09.12	~ 2016.09.11
하	자	검	사
		일	(
		2016.09.09	제
)	만료 , 최종회 2회)
검	사	결	과
<p>-등기구 설치상태 : 이상없음 -콘센트 설치상태 : 이상없음 -배관 및 케이블 설치상태 : 이상없음 -절연저항 및기타사항 : 이상없음</p>			
<p>공사 계약규정 제66조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.</p>			
<p>2016.09.09</p>			

구 분	검사일	소 속	직 위(직 급)	성 명
검 사 자	2016.09.09	담십리기술사업소	차장	김동창
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
입 회 자	2016.09.09	(주)포그린	대표	박준하
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X