

가슴으로 고객사랑, 행동으로 고객만족



서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 2016년 하반기 강서시장 시설물 안전점검 결과 보고

1. 관련근거

- 가. 관련법(시설물의 안전관리에 관한 특별법)
- 나. 시설관리팀-2384호 『강서시장 청과물동 정밀점검 시행방법 변경』 ('16.09.27)

2. 상기 대호와 관련하여 강서시장 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 가. 점 검 일 : 2016년 10월 04일 ~ 10월 19일
- 나. 점 검 자 : 시설관리팀 4급 정병율
- 다. 안전점검 대상

시 설 명		수 량	비 고(법정 분류)
정밀안전점검	청과물동	1	1종시설물(연면적 5만㎡ 이상)
정기점검	관리트럭판매동, 점포동, 친환경제1유통센터	3	2종시설물(연면적 5천㎡ 이상)
	고추마늘동, 친환경제2유통센터, 서비스동, 식품종합상가	4	중점관리시설(연면적 1천㎡ 이상)
	#1 ~ #5게이트, 환경동	6	기타시설(연면적 1천㎡ 미만)
합 계		14개동	

라. 점검결과 : A등급 1개동, B등급 13개동

시설명 구분	경매제시장				시장도매인제시장					친환경유통센터	
	① 청과물동	② 관리,트럭 판매동	③ 환경동	④ ~ ⑦ 경비실및 톨게이트 #1 ~ #4	⑧ 점포동 (B~E동)	⑨ 고추 마늘동 (A동)	⑩ 서비스동	⑪ 경비실및 톨게이트 #5	⑫ 식품종합 상가	⑬ 제1 유통센터	⑭ 제2 유통센터
연면적	67,588.48	15,714.95	989.13	52.32	27,086.88	1,137.31	2,204.45	33.29	4,432.21	6,120.53	3,366.14
준공일	2002.12				2004.7.31				2015.11.17	2010.2.20	2011.6.10
시설분류	1종	2종	-	-	2종	- (중점관리시설)	- (중점관리시설)	-	- (중점관리시설)	2종	- (중점관리시설)
안전등급	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B

