



서울산업진흥원

수신자 서울특별시(경제정책과장)

(경유)

제 목 서울파트너스하우스 안전점검에 따른 시정조치 결과보고 제출

『서울파트너스하우스 안전점검에 따른 시정조치 결과제출(경제정책과-6995, 2016.05.11)』 과 관련, 현장 시정조치 일부 완료 및 조치계획을 아래와 같이 제출합니다.

1. 점검 현황

- 점검 일시 : 2016. 4. 29(금)
- 점검 인원 : 총4명(市, SBA 합동점검)
- 점검 분야 : 건축, 소방, 전기, 기계, 가스 등 5개 분야

2. 점검 결과에 따른 시정내역 및 조치계획

- 시정조치 대상 : 총 4건(건축 4)
- ☞ 시정내역 : 총 2건(건축 2), 조치계획 : 총 2건(건축 2)

분 야	위 치	문 제 점	일부조치완료 및 계획
건 축 분 야	지하1층	벽면 간 녹슨 부분	보수 완료(붙임1 사진 참조)
	지하1층	한강홀 앞 페인트 도색 필요	도색 완료(붙임1 사진 참조)
	지하주차장	주차장 계단 누수	-16년 6월 내 안전점검(외주)발주 *안전점검결과 후 보수공사 실시 (붙임2 정밀안전점검 견적서 참조)
	옥외 3층	석축균열	

※ 자세한 사항은 ‘<붙임1> 2016 서울파트너스하우스 시정조치결과(시정 전후사진)’ 참고


3. 행정사항

- 안점점검 및 보수관련 예산변경 승인 요청(서울파트너스하우스 → 경제정책과)
- 안전점검용역 및 보수작업 시행(서울파트너스하우스 → SBA 본사 인프라운영팀)

- 붙임 1. 2016 서울파트너스하우스 시정조치결과
2. 안전점검 견적서(산출내역) 1부

3. 서울파트너스하우스 안전점검에 따른 시정조치 결과제출 요청 시 공문 1부 끝.

서울산업진흥원 대표



★담당 박성철 팀장 전결 06/22
김영석

협조자

시행 수출팀-599 (2016.06.22.) 접수 ()

우 04417 서울특별시 용산구 한남대로 138 / 홈페이지 www.sba.seoul.kr
전화 "02)791-9051 /전송 02)791-9079 / 이메일 cjpark@sba.seoul.kr / 공개