

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



# 서울특별시도시철도공사

수신자 내부결재

(경유)

제목 2017년도 한강진 별관 난방기 운용 계획

- 1. 전기처-27(2017.01.02.) 『겨울철 에너지절약 종합대책 시행 알림』
- 2. 위 호와 관련 2017년도 한강진 별관 난방기의 효율적 관리를 위한 운영 계획을 붙임과 같이 수립하여 공사 에너지 절감에 기여하고자 합니다.

가. 난방기 가동 준수사항

- 실내기준온도 : 동절기 20℃ 이하(가스난방식)
  - 난방기 가동시 출입문, 창문 등 개문 금지
- 가동 중지시간(통상근무자 퇴근) : 17시30분
  - 교대 근무부서는 18:00이후 재 가동

나. 주, 야간(휴일) 난방기 가동

- 각 층별 가동책임자 책임하에 층별 에너지지킴이가 운용(가동)

구분	가동 책임자	에너지 지킴이		비고
		주간	야간(휴일)	
1층	신호팀장	신호팀 김경민 안전지원센터 김동완	승강기안전단 교대 선임자	
2층	한강진 기술사업소장	기술사업소 강영철	교대 선임자	
3층	전기기계팀장	전기기계팀 이영학 통신전자팀 방은석	해당사항 없음	

- 난방이 필요한 실내기만 선택하여 가동
  - 층별 중앙제어기에서 필요한 실내기만 선택하여 가동
- 다. 층별 가동책임자 부재시 직제순 업무대행자가 가동 책임

붙 임 2017년도 한강진 별관 난방기 운용방안 1부. 끝.

과장 김경민

부장 김수호

팀장 송정백

단장 01/10  
김영식

협조자

시행 기술지원단-487 (2017.01.10.)

접수

우 04399 서울특별시 용산구 이태원로 286/http://www.smrt.co.kr

전화 3745 전송 / 2000161@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격