

승강기 안전관리자의 [✓] 선임 [] 변경 통보서

※ 유의사항을 확인하시고 작성하여 주시기 바랍니다.

접수번호	접수일자	발급일	처리기간 5일
상호(건물명) 서울디자인지원센터		대표자 성명 이 근	
사무소 소재지 서울시 종로구 을곡로 283 서울디자인지원센터		사무소 전화번호 02-2096-0143	
승강기 소재지 서울시 종로구 을곡로 283 서울디자인지원센터		전화번호 02-2096-0143	

①안전 관리자 현황	기 존	성 명	주민등록번호
		전화번호	해임 또는 교체일자
	선 임 · 변 경	성 명 송 오 욱	주민등록번호 740611-1048017
		전화번호(처리결과 수신 요청시 휴대폰번호) 02-2096-0143	선임일자 2016. 04.
		②안전관리자 수료번호	③교육이수일

「승강기시설 안전관리법」 제16조의2제2항에 따라 위와 같이 승강기 안전관리자의 선임·변경을 신고합니다.

2016년 04월 12일

통보인

송 오 욱 (서명 또는 인)

※ 본 통보서에 의해 처리된 안전관리자 선임(변경) 결과의 SMS 수신에 동의합니다.(√)

※ 선임(변경) 통보한 안전관리자 외 기존 안전관리자의 자동 해임을 요청합니다.(√)

한국승강기안전공단 이사장 귀하


첨부서류	없음	수수료 없음
------	----	-----------

유의사항

1. ①란은 안전관리자를 신규로 선임하는 경우에는 "기존"란은 공란으로 둔 채 "선임·변경"란만 작성합니다.
이미 선임된 안전관리자를 다른 사람으로 변경하는 경우에는 "기존"란과 "선임·변경"란을 모두 작성하여야 합니다.
2. ②, ③란은 안전관리자 교육을 수료한 경우에 작성합니다.
3. 신청인(본인)의 서명 또는 날인은 본인이 직접 하여야 하며 타인이 이를 위조하는 경우 「형법」 제239조에 따라 처벌받을 수 있습니다.
4. 대리인이 통보하는 경우 통보인의 실명확인을 위해 아래의 기재사항을 적어야 합니다.

대리인	성명 (서명 또는 인)	주민등록번호	연락처
-----	-----------------	--------	-----

처리절차



※접수 및 문의사항은 승강기소재 지역의 "한국승강기안전공단 관할 지역본부"로 연락주시기 바랍니다.

전기식 엘리베이터 점검표

건 물 명 : 서울디자인센터

승강기번호 : 0000151

모 델 : LXVF-7

호 기 : 1호기(설치장소:1-1)

점검일시 : 2017년02월01일09시31분 ~ 2017년02월01일10시05분

점검결과상태 A(양호), B(주요의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고 기호를 ○로 하고, B, C의 경우는 특기 사항란에 상세 기재할 것.

NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월	NO.	점검장치&항목	상태	주기 회/월
1	기계실, 구동기 및 풀리 공간에서 하는 점검			3.15	상부 화이널리미트스위치	A	1/1
1.1	통로, 출입문/점검문	A	1/1	3.16	승강장의 문 및 문턱 도어 가이드슈	A	1/1
1.2	환경	A	1/1	3.17	도어잠금 스위치	A	1/1
1.3	제어패널 및 캐비닛 접촉기, 릴레이 제어기판	A	1/1	3.18	도어클로저	A	1/1
1.4	수권조작수단	제외	1/3	3.19	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
1.5	층상선택기	해당없음	1/1	3.20	승강로 주벽	제외	1/12
1.6	상승과속방지 수단	제외	1/3	3.21	점검문/비상문	해당없음	1/3
1.7	의도하지 않은 움직임 보호수단	제외	1/3	3.22	승강로 조명	해당없음	1/3
1.8	권상기 감속기어	A	1/3	3.23	비상통화장치	제외	1/3
1.9	권상기 도르래	제외	1/6	3.24	승강로내의 내진대책	제외	1/12
1.10	권상기 베어링	제외	1/6	4	승강장에서 하는점검		
1.11	권상기 브레이크시스템 라이닝,드럼,풀러저,스프링	A	1/1	4.1	승강장버튼 및 표시기	A	1/1
1.12	고정도르래, 풀리	제외	1/12	4.2	잠금해제 및 열쇠 구멍	A	1/1
1.13	전동기	A	1/1	4.3	에이프런	제외	1/3
1.14	전동발전기	해당없음	1/1	5	피트에서 하는 점검		
1.15	조속기카축	제외	1/6	5.1	완충기	제외	1/6
1.16	조속기균형추축	제외	1/6	5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	제외	1/3
1.17	기계실 기기의 내진대책	A	1/12	5.3	피트바닥	제외	1/6
2	카 실내에서 하는 점검			5.4	하부 화이널리미트스위치	A	1/1
2.1	카 실내의 주벽,천장 및 바닥	A	1/3	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A	1/1
2.2	카의 문 및 문턱	A	1/1	5.6	하부 도르래	제외	1/6
2.3	카도어 스위치	A	1/1	5.7	보상수단 및 부착부	제외	1/6
2.4	문닫힘안전장치	A	1/1	5.8	균형추 밑부분 틈새	제외	1/6
2.5	카 조작반 및 표시기 버튼 스위치류	A	1/1	5.9	이동케이블 및 부착부	제외	1/6
2.6	비상통화장치	A	1/1	5.10	과부하감지장치	A	1/1
2.7	정지스위치	A	1/1	5.11	피트내의 내진대책	제외	1/12
2.8	용도, 적재하중,정원 등 표시	제외	1/6	6	비상용 엘리베이터 점검		
2.9	조명 및 예비조명	A	1/1	6.1	카 호출장치	해당없음	1/1
2.10	카바닥 앞과 승강로 벽과의 수평거리	제외	1/3	6.2	소방운전스위치(로비)	해당없음	1/1
2.11	측면 구출구	제외	1/3	6.3	1, 2차 소방운전	해당없음	1/1
3	카 위에서 하는 점검			6.4	비상용 표시 및 표시등	해당없음	1/3
3.1	비상구출구	A	1/3	6.5	예비전원	해당없음	1/1
3.2	문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 도어기판	A	1/1	6.6	구출수단	해당없음	1/1
3.3	도어잠금 및 잠금해제장치	A	1/1	6.7	탈출수단	해당없음	1/1
3.4	카위 안전스위치	A	1/1	6.8	물에 대한 보호	해당없음	1/1
3.5	상부도르래, 풀리 또는 스프라켓	제외	1/6	7	장애인용 엘리베이터 점검		
3.6	비상정지장치 스위치	A	1/1	7.1	음향 및 음성신호장치	A	1/1
3.7	조속기 로프	제외	1/6	7.2	문턱 틈새	제외	1/3
3.8	카의 가이드슈(롤러)	제외	1/12	7.3	기타설비	제외	1/6
3.9	주 로프 및 부착부	제외	1/6	7.4	대기시간	A	1/1
3.10	과부하감지장치	해당없음	1/1				
3.11	가이드레일, 브라켓	제외	1/12				
3.12	균형추 각부	제외	1/6				
3.13	균형추축 비상정지장치 스위치	제외	1/3				
3.14	균형추 상부 도르래, 풀리	제외	1/6				

특기사항	자체점검자	성명	권우영	확인함
		교육수료번호	MEE-10418612-1601	
		전화번호	010-8002-6241	
		점검보조자	성명	
특이사항 교체부품	관리주체 또는 안전관리자	성명	송요욱	(인)
		전화번호		