

## 유지보수 이행 확인서

구 분	점검 대상 에어컨	서울교통공사 ( 본사1층 노사협력처 )	
		용량 : ( 6000 )W <input checked="" type="checkbox"/> or Kcal/h <input type="checkbox"/>	모델명 : ( 2PNX60ES )
	점검요청일	2017 . . . ( )요일 ( )시( )분	
	점검요청자	( 부서명 ) 성명	
	점검자 도착시간	2017 . 1 . 11 . ( 화 )요일 ( 10 )시( 00 )분	
	점검 완료 일시	2017 . 1 . 11 . ( 화 )요일 ( 10 )시( 30 )분	
품질 보증 대상 (무상1년 성능보장)	<input checked="" type="checkbox"/> 유 / <input type="checkbox"/> 무 단, 동일개소의 동일고장에 한함		

수 리 확 인 점 검	- 에어컨 동작상태 : 정상 - 반입자재 품질상태 : 정상 - 기타
----------------------------	---

장 비 이 현 상 및 원 인	(고장 현상에 대해 상세히 기록요)  에어컨 실내기 누수
--------------------------------------	---------------------------------------

주 요 조 치 내 역	1회 외장판 교체 전이베서 작업
----------------------------	-------------------

교 체 또 는 수 리 부 품	(대상 부품에 대해 교체 또는 수리 부품 내역을 정확히 작성/해당 연번 반드시 기재요)			
	물품명세서 연번	품 명	규 격	수 량
	148	드레년 정공	정공용 공동	1
	150	정공비	정공용 공동	1

2017 . 1 . 11 .

점검자 : 책임기술원      김    봉    희    (인)  
 입회자 : (    노사협력처    )    김    지    연    (인)  
 확인자 : (    노사협력처    )    박    선    업    (인)