

문서번호	시설개선과-8052
결재일자	2017.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민	
주무관	시설개선과장
황인정	07/24 최용덕
협 조	주무관 代황인정



## - 2017년 여름철 대비 기계·소방분야 - 시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	

2017. 7. 24(월)

## 체육시설관리사업소 (시설개선과)

작성 자 | 시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 | 설비반장 : 지양수 ☎8817 | 담당 : 황인정 ☎8755

## - 2017년 여름철 대비 기계·소방분야 -

# 시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장, 효창운동장, 구의야구공원
2. 점검기간 : 2017. 7. 17 ~ 7. 21
3. 점검 및 조치현황

구 분	점검결과	조치사항	비 고
냉난방설비, 급배수설비 등 이상여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 냉각탑 1호기 송풍기 모터 베어링 파손</li> <li>- 제1수영장 스팀공급배관 누수</li> <li>- 국민생활협의회 냉온수기 모터파손</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간단가 작업지시</li> <li>- 연간단가 작업지시</li> <li>- 모터 전문업체 수리의뢰</li> </ul>	
펌프류, 탱크류 등 이상여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주경기장 지하 출입구 배수펌프 점검</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이상없음</li> </ul>	
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1수영장 골프장 샤워실 환풍기 고장</li> <li>- 제1수영장 탁구장 남녀화장실 환풍기 고장 및 용량부족</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간단가 작업지시</li> </ul>	
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이상없음</li> </ul>		
소화기,경보기,소화전, 펌프등 소방설비 상태전반	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 승강기 관제시스템 통신불량</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문업체 선로교체 예정(8월중)</li> </ul>	
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이상없음</li> </ul>		

**2017. 7. 24.**

점검자 : 지방공업주사보    황 인 정  
           지방공업서기        홍 성 환  
           지방임기제서기보    안 영 찬