

시 민

문서번호	시설개선과-8171
결재일자	2017.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	주무관	시설개선과장
홍정표	윤승근	07/26 최용덕
협조	주무관 주무관	강서구 오상호

# 시설물 안전점검 결과보고

- 여름철 건축·토목분야 -

2017. 7.

**체육시설관리사업소**

(시설개선과)

# 시설물 안전점검 결과보고

## (여름철 건축·토목분야)

1. **점검대상** : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장, 효창운동장, 구의야구공원
2. **점검기간** : 2017. 7. 17 ~ 7. 21
3. **점검 및 조치현황**

구 분	점검결과	조치사항	비고
건축물 주위 지반 침하 여부	특이사항 없음	수시 유지관리 및 순찰	
건물 보조부재 등 안전성 여부	특이사항 없음	수시 유지관리 및 순찰	
보도·석축 등의 이상여부	특이사항 없음	수시 유지관리 및 순찰	
시설물 파손 등 안전에 지장여부	(잠실야구장) · 안내표지판 노후로 미관저해 · 2층 바닥재 파손	2017년 시즌 종료 후 구단 에서 조치 예정	2017년 상반기 민간위탁 체육시설 지도점검 병행
	(효창운동장) · 건물 내외부 및 본부석 정면 조적벽체 균열 및 도색 훼손	2018년 본예산 반영 보수예정	2017 상반기 민간위탁 체육시설 지도점검 병행
	(구의야구공원) · 안전그물망 철골기둥 부식 진행	2017년 시즌 종료 후 시설물 유지보수공사로 보수 예정	
기타분야 등	특이사항 없음	수시순찰 및 유지관리	

#### 4. 지적현황 사진

구 분	지적사항 및 조치계획	현 황 사 진	비 고
잠실야구장	<p>(지적사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 안내표지판 노후로 미관저해</li> <li>· 2층 바닥재 파손</li> </ul> <p>(조치계획)</p> <p>2017년 시즌 종료 후 구단에서 조치 예정</p>	 	<p>‘17년 상반기 민간위탁 체육시설 지도 점검 병행</p>
효창운동장	<p>(지적사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건물 내외부 및 본부석 정면 조적벽체 균열 및 도색 훼손</li> </ul> <p>(조치계획)</p> <p>2018년 본예산 반영 보수 예정</p>	 	<p>‘17년 상반기 민간위탁 체육시설 지도 점검 병행</p>
구의야구공원	<p>(지적사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 그물망 철골기둥 도장상태 불량</li> </ul> <p>(조치계획)</p> <p>2017년 시즌 종료 후 시설물 유지 보수공사로 보수 예정</p>	 	

2017. 7. 25.

점검자 : 시설6급 윤 승 근  
 시설7급 홍 정 표  
 시설7급 강 서 구  
 시설7급 오 상 호