

## 유지보수 이행 확인서

구 분	점검 대상 에어컨	1동 4층 사무실      장소 명 정보보안처 3층 보안관리 용량 : ( 1200 ) W <input checked="" type="checkbox"/> or Kcal/h <input type="checkbox"/> 모델명 : ( 4-2574 S	
	점검 요청 일	2017. 9. 6. ( 화 )요일 ( 12 )시 ( 00 )분	
	점검 요청 자	( 부서명 )      성명	
	점검자 도착시간	2017. 9. 6. ( 화 )요일 ( 13 )시 ( 00 )분	
	점검 완료 일시	2017. 9. 6. ( 화 )요일 ( 15 )시 ( 00 )분	
	품질 보증 대상 (무상1년 성능보장)	<input checked="" type="checkbox"/> 유 / <input type="checkbox"/> 무      단, 동일개소의 동일고장에 한함	

수리 확인 점검	- 에어컨 동작상태 : 정상 - 반입자재 품질상태 : 정상 - 기타
----------------	---

장비 이상 현상 및 원인	(고장 현상에 대해 상세히 기록요)  에어컨 이상
---------------------------	-----------------------------------

주요 조치 내역	필터 교체, 배관 가스충입, 배기팬 청소
----------------	------------------------

교체 또는 수리 부품	(대상 부품에 대해 교체 또는 수리 부품 내역을 정확히 작성/해당 연번 반드시 기재요)			
	물품명세서 연번	품 명	규 격	수 량
	122	실외기 이식	1200W 이하	1
	128	실내기 이식	1200W 이하	1
	42	26mm 배관	1.68mm, 6.2mm	1
	142	26mm 코일	26mm 코일	10
	160	26mm 배기팬	26mm 배기팬	1

2017 9 . 6 .

점검자 : 책임기술원      김    홍    희      (인)  
 임회자 : ( 정보보안처 )    김    준    호      (인)  
 확인자 : ( 정보보안처 )    이    재    명      (인)

## 반입재료검사부

품명	규격	반입수량	검사결과		반입자	비고
			합격수량	불합격수량		
2층미 배관	상-00mm 6관	1	1		김성희	
2층미	2층유격 8관	10	10		"	

2017년 9 월 6 일

검사자 소속 : 정보보안부 직위 : 과장 성명 : 김성희 (인)

확인자 소속 : 정보보안부 직위 : 차장 성명 : 이재명 (인)