



서울교통공사

수신자 국토교통부 철도국 철도안전정책관 철도시설안전과(철도시설안전과장)

(경유)

제목 도시철도 안전관리 이행권고 사항(특별피난계단)검토 결과 제출

1. 국토교통부 철도시설안전과-2013호(2017.9.12) 도시철도 안전관리 이행권고 사항(특별피난계단) 검토 요청과 관련입니다.
2. 위 호와 관련하여 도시철도 안전관리 이행권고 사항에 대한 검토의견을 아래와 같이 제출합니다.

이행권고사항	검토사항 (관련기준, 규칙개정 등 권고사항 이행에 따른 문제점)	비고
지하역사 특별피난계단 규정 개선필요	<p>○ 특별피난계단 설치의무를 지하 3층의 승강장 → 지하 3층 또는 지하 12m 이하의 승강장으로 규정 개선 시 기 운영 중인 도시철도(1~8호선)는 구조 여건 상 특별피난계단을 추가 설치하기는 현실적으로 불가능한 여건으로 신설 역사에서만 가능</p> <p>○ 따라서 기 운영 중인 역사의 경우 비상시 선로로 출입이 가능한 이동식 피난계단을 비치 할 경우 규정을 충족하는 것으로 단서사항 추가 검토 필요</p>	

서울교통공사사장



차장 **홍승복**

차장 대결 09/18
조택희

협조자

시행 건축처-2490 (2017.09.19.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9893 전송 6311-4284 / hljsfa6481@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격