

# 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도설비부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 6개	34	5	5
1	'17.10.25.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(918공구)	6	2	2
2	'17.10.18.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(919공구)	6	2	2
3	'17.10.26.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(920공구)	4	0	0
4	'17.10.25.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(921공구)	6	0	0
5	'17.10.27.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(922공구)	6	0	0
6	'17.10.23.	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계공사(923공구)	6	1	1

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(918공구)	 설명:공조실 고속절단기 사용시 가연물제거 및 소화기비치요망	 설명:가연물제거 및 소화기비치	
2	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(918공구)	 설명:공조실 사다리 아웃트리거 미 설치 직업	 설명: 사다리 아웃트리거설치 및 2남1조 작업,상부 작업자 안전고리 체결	
3	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(919공구)	 설명:가설분전함 내부 충전부 절연 커버 미설치	 설명:아크릴판 사용 절연커버 설치	
4	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(919공구)	 설명:가설분전함 외부 안전표지미부착	 설명:안전표지부착	
5	서울지하철 9호선 3단계 전기, 기계 공사(923공구)	 설명:937S2 환기실 출입문 미설치 로 인하여 가압 후 감전사고 우려	 설명:출입문설치완료	