










# 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과











(시설국 건축부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 9개	21	11	11
1	`17. 10. 13.	북한산성 대성문 해체보수공사	2	1	1
2	`17. 10. 24.	체부동 생활문화센터 조성공사	3	1	1
3	`17. 10. 26.	봉제박물관 건립공사	2	2	2
4	`17. 10. 23.	서울혁신파크 1단계 건립공사	3	1	1
5	`17. 10. 24.	서울창업허브 별관 리모델링	2	1	1
6	`17. 10. 21.	서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)	2	1	1
7	`17. 10. 24.	서울기록원 건립공사	3	3	3
8	`17. 10. 20.	소방행정타운 건립공사(1단계)	4	1	1
9	`17. 10. 23. (현장확인)	세종대로 역사문화 특화공간 조성	공사 중단 중으로 교차점검 미실시		

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	북한산성 대성문 해체보수공사			
		현장정리 미비	현장정리 실시 완료	
2	체부동 생활문화센터 조성공사			
		작업통로 안전난간대 등 미설치	안전난간대 등 설치 완료	
3	봉제박물관 건립공사			
		엘리베이터 입구 안전시설물 미비	엘리베이터 입구 안전시설물 설치	
				
		외부계단 안전난간 미설치	외부계단 안전난간 설치 완료	
4	서울혁신파크 1단계 건립공사			
		발판 간격 3cm 초과	발판 간격 보완 조치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	서울창업허브 별관 리모델링			
		비계하부 지지상태 미흡	비계하부 지지물 보완	
6	서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)			
		안전시설 미흡, 통행로 미확보	안전시설 설치, 통행로 확보	
7	서울기록원 건립공사			
		PIT 내부 발판 설치 미흡	내부 발판 설치	
				
		내부 벽체 수직철근 보양 부족	수직철근 즉시 보양	
				
		집수정 주변 추락방지시설 미비	추락방지시설 보완 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
8	소방행정타운 건립공사(1단계)	 <p data-bbox="580 584 836 613">작업통로 고정 등 미흡</p>	 <p data-bbox="968 568 1331 629">고정 상태 보완 및 미끄럼 방지 조치 완료</p>	