



서울특별시농수산물공사

수신자 한진엘리베이터(주)
(경유)

제목 가락몰 판매동 승강기 하자 보수 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사에서 시공 완료한 “가락시장 시설현대화 사업 1단계” 구간의 승강 설비에 다음과 같은 중대 하자가 있어 시급히 현장 조치를 요구하오니, 정해진 기간 내 조치해 그 결과를 우리공사로 통보해 주시기 바랍니다.

가. 하자 대상 및 하자 내역

- 하자 대상 : 가락몰 판매동 전호기
 - 하자 내역 : 비상통화장치 동작 불량
 - (‘17.11.10) 비상통화장치 동작 전수 조사 실시
 - 판매동 승강기 전호기 ‘17년도 승강기 정기검사 “조건부 합격 사항”
 - 전수 조사 결과 카와 기계실간 동작 불량 개소 다수 있음
- ※ 세부 내역 첨부 파일 참조

나. 조치 요구 사항 및 조치 기한

- 비상 통화장치 동작 불량 개소 현장 조치
- 조치 기한 : 문서 수령일로부터 3일 이내 보수 계획 제출

다. 추가 요구 사항

- 시설현대화 사업 시방서에 명시된 카 내부 LED 조명 및 밸런스 체인 설치
 - 시방서에 명시되어 있으나, 귀사에서 미시공
- ※ 판매동 일부 호기는 우리 공사 요구로 ‘17년도 밸런스 체인 설치 완료하였으나, 가락몰 1~5관, 전망대 등은 미시공

- 첨부 : 1. 가락몰 승강기 비상통화장치 전수 점검 결과 보고 및 결과표 1부.
2. 시설현대화 승강기 구매 설치 시방서 1부. 끝.

