



# 서울교통공사

수신자 토목처장  
(경유)

제목 신용산역 1번 출입구 준공전 합동점검 시행 결과 통보

1. 토목처-6714호('17.12.05) 도시계획시설사업 준공 협의(신용산역 1번 출입구)와 관련입니다.
2. 위 호화 관련, 신용산역 1번 출입구 측 승강기에 대하여 관련부서 및 시공사와 준공 합동점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 합동점검결과

**- 엘리베이터 비상통화장치 안됨 : 엘리베이터 가동 불가**

승강기 안전검사기준[시행 2017.7.26][행정안전부고시 제2017-1호,2017.7.26]  
14.2.3 비상통화장치가 설치되어야 한다.

- 엘리베이터 승강로 용접부위 방청작업 미비
- 역무실 승강기 화재연동 기능 미비. 끝.

서울교통공사 승강기관리단장

대리 정인출

부장(직무대행)(의견있음)

송완수

팀장 양기희

단장 12/13  
김정석

협조자

시행 승강기관리단-7483 (2017.12.13.)

접수

우 06905 서울특별시 동작구 현충로 257(동작동, 4호선 동작역)/http://www.seoulmetro.co.kr  
전화 02-6110-4942 전송 02-6110-4959 / gateroom@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격