


안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



서울교통공사

수신자 이레일주식회사 대표이사
(경유)

제목 오,배수펌프실 전기분야 검토 요청사항 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 소사원시구간 기능실중 오수 및 배수펌프실에 대한 전등·전열의 설계반영 여부 확인 결과 일부 기능실이 미반영 되어 검토 요청하오니, 안전 사고 예방과 원활한 시설물 유지관리를 위하여 반영될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

공종	기능실명	설계 반영 여부(개소)			비 고
		계	반영	미반영	
전등	오수펌프실	14	8	6	
	배수펌프실	17	15	2	
전열	오수펌프실	14	-	14	
	배수펌프실	17	-	17	

붙임 : 오·배수펌프실 전등, 전열 설계반영 현황 1부. 끝.

서울교통공사 사장



과장 박영경

부장(직무대행) 이재식

단장 전결 12/06
배상만

협조자

시행 신교통사업처-2030 (2017. 12. 06.) 접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 전송 / pumpsbway@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격