

안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



# 서울교통공사

수신자 토목처장

(경유)

제목 신내환승시설 설계관련 의견 송부

1. 토목처-857(2017.6.27) 『신내환승시설 설계성과물 송부 및 위수탁 협약서 (안)검토관련 검토요청』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 환승시설 설계관련 검토의견을 다음과 같이 송부합니다.

가. 신설 E/L 비상인터폰과 신설수신반은 직원이 상주하는 기능실에 설치하여야 하며

나. 기존 경춘선 신내역과 화재신호가 상호연동이 되어하고

3. 아울러 준공보고회에 서울교통공사가 참석하여 의견이 적극반영될 수 있도록 일정을 통보하여 주시기 바랍니다. 끝.

## 기 계 처 장

과장 조동국

부장 이성우

처장 07/11  
박기환

협조자

시행 기계처-831 (2017.07.12.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9842 전송 / 1961059@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격