

## 서부사업소 밸브·밸브실 적출 사항

구 분	문제점	우선순위	계	서대문구	마포구	은평구
밸브	소 계	-	22	6	11	5
	밸브 작동불량	E	1	1	-	-
	기어박스 불량	E	-	-	-	-
	밸브캡 불량	D	-	-	-	-
	계도계 불량	C	21	5	11	5

밸브실	소 계	-	75	25	27	23
	밸브실 철개의침하 및 파손	D	1	1	-	-
	밸브실 철개 개폐불가	D	1	-	-	1
	밸브실 내부에 다량 적치된 토사	C	4	-	4	-
	내벽파손 및 균열	C	4	-	1	3
	밸브실 내 고정밸브대 미설치	C	17	5	7	5
	밸브실 내 출입사다리 미설치	C	14	1	4	9
	밸브 기어박스-벽체간 이격거리부족	C	27	17	9	1
	밸브 기어박스-바이패스간 이격거리부족	C	7	1	2	4
	밸브키홀 없음	C	-	-	-	-

누수	소 계	-	-	-	-	-
	용접 누수	-	-	-	-	-
	플랜지 누수	-	-	-	-	-
	By-Pass 누수	-	1	-	1	-
	신축관 누수	-	-	-	-	-

### 밸브 작동불량 내역(E등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	54404094	서대문구	홍은동	277-152	버터플라이	1000	87

## 개도계 불량 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	54372072	은평구	증산동	251	버터플라이	1000	55
2	제수밸브	45911086	은평구	녹번동	53-43	버터플라이	900	91
3	제수밸브	44802138	은평구	불광동	274-12	버터플라이	900	99
4	제수밸브	44594095	은평구	불광동	310-103	버터플라이	900	103
5	제수밸브	54374016	서대문구	북가좌동	254-1	버터플라이	1000	13
6	제수밸브	54372098	서대문구	북가좌동	352-9	버터플라이	1350	59
7	제수밸브	54582072	서대문구	남가좌동	266-1	버터플라이	700	63
8	제수밸브	54762012	마포구	망원동	293-1	버터플라이	700	85
9	제수밸브	54581096	마포구	성산동	150-7	버터플라이	600	89
10	제수밸브	54781067	마포구	망원동	482-9	버터플라이	700	97
11	제수밸브	S11C2103	마포구	합정동	426-9	버터플라이	600	103
12	제수밸브	54002124	마포구	창전동	146-6	버터플라이	1000	171
13	제수밸브	54002117	마포구	창전동	316-1	버터플라이	1000	179
14	제수밸브	54801063	마포구	동교동	173-27	버터플라이	700	189
15	제수밸브	S09C2540	마포구	동교동	159-17	버터플라이	600	193
16	제수밸브	65021103	마포구	용강동	7-14	버터플라이	800	229
17	제수밸브	64102013	마포구	신정동	80-2	버터플라이	1650	241
18	제수밸브	55921120	마포구	염리동	148-28	버터플라이	700	265
19	제수밸브	55432050	서대문구	현저동	101	버터플라이	1000	253
20	제수밸브	55432526	서대문구	현저동	101	버터플라이	700	255
21	제수밸브	44494121	은평구	갈현동	390-1	버터플라이	700	145

## 밸브실 철개의 침하 및 파손 내역(D등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	54372098	서대문구	북가좌동	352-9	버터플라이	1350	59

## 밸브실 철개의 개폐불가 내역(D등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	54274030	은평구	증산동	24-15		1350	143

## 밸브실 내부에 다량 적치된 토사 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	54804144	마포구	동교동	185-1	버터플라이	500	207
2	제수밸브	55924063	마포구	공덕동	438-8	버터플라이	700	263
3	제수밸브	S10G6512	마포구	공덕동	462		500	267
4	제수밸브	55931057	마포구	공덕동	473		500	269

## 내벽파손 및 균열 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	44891191	은평구	구산동	21-48	버터플라이	500	29
2	제수밸브	45911086	은평구	녹번동	53-43	버터플라이	700	91
3	제수밸브	44594095	은평구	불광동	310-103		500	103
4	제수밸브	54991127	마포구	합정동	362-22		500	159

## 밸브실 내 고정밸브대 미설치 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	S07S1547	은평구	갈현동	388-1	버터플라이	700	67
2	제수밸브	44494123	은평구	갈현동	388-1	버터플라이	900	69
3	제수밸브	45911073	은평구	응암동	15-1	버터플라이	900	93
4	제수밸브	54374017	서대문구	북가좌동	254-1	버터플라이	700	9
5	제수밸브	55024095	서대문구	홍제동	277-25	버터플라이	1800	129
6	제수밸브	55743082	마포구	아현동	87-7	버터플라이	600	7
7	제수밸브	S07SZ001	마포구	성산동	342	버터플라이	700	53
8	제수밸브	54671017	마포구	성산동	342-1	버터플라이	700	57
9	제수밸브	54002101	마포구	창전동	146-6	버터플라이	800	173
10	제수밸브	55713103	마포구	노고산동	107-1	버터플라이	1000	203
11	제수밸브	65012085	마포구	용강동	122-15	버터플라이	400	225
12	제수밸브	55924106	마포구	공덕동	438-8	버터플라이	700	261
13	제수밸브	55432522	서대문구	현저동	101	버터플라이	1000	259
14	제수밸브	54374053	은평구	증산동	238-4	버터플라이	700	141
15	제수밸브	44494121	은평구	갈현동	390-1	버터플라이	700	145
16	퇴수밸브	55112040	서대문구	홍은동	217-27	버터플라이	600	261
17	제수밸브	55112042	서대문구	홍은동	226-5	버터플라이	1000	263



## 밸브실 내 사다리 미설치 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	54084042	은평구	응암동	585-50	버터플라이	700	3
2	제수밸브	54093159	은평구	응암동	126-40	버터플라이	700	5
3	제수밸브	44993133	은평구	응암동	112-22	버터플라이	700	7
4	제수밸브	44993137	은평구	역촌동	85-12	버터플라이	700	21
5	제수밸브	44993136	은평구	신사동	23-56	버터플라이	700	25
6	제수밸브	44691123	은평구	갈현동	499-17	버터플라이	700	45
7	제수밸브	S07S1547	은평구	갈현동	388-1	버터플라이	700	67
8	제수밸브	G11C0027	은평구	진관동	243-10	버터플라이	700	75
9	제수밸브	55743082	마포구	아현동	87-7	버터플라이	600	7
10	제수밸브	54874048	마포구	합정동	465-6	버터플라이	700	235
11	제수밸브	55933046	마포구	공덕동	15-19	버터플라이	600	257
12	제수밸브	55924106	마포구	공덕동	438-8	버터플라이	700	261
13	제수밸브	55432522	서대문구	현저동	101	버터플라이	1000	259
14	제수밸브	54374053	은평구	증산동	238-4	버터플라이	700	141

## 밸브 기어박스-벽체간 이격거리부족 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	54084042	은평구	응암동	585-50	버터플라이	700	3
2	제수밸브	55311075	서대문구	연희동	743	버터플라이	600	55
3	제수밸브	55311074	서대문구	연희동	743	버터플라이	600	57
4	제수밸브	S07S1472	서대문구	연희동	210-2	버터플라이	600	71
5	제수밸브	S07S1475	서대문구	연희동	210-2	버터플라이	600	75
6	제수밸브	S07S1477	서대문구	연희동	210-2	버터플라이	600	77
7	제수밸브	S07S1479	서대문구	연희동	209-2	버터플라이	600	79
8	제수밸브	S07S1482	서대문구	연희동	87-27	버터플라이	600	81
9	제수밸브	55022124	서대문구	홍은동	9-236	버터플라이	700	93
10	퇴수밸브	55024030	서대문구	홍제동	277-25	버터플라이	600	131
11	제수밸브	55112001	서대문구	홍은동	217-20	버터플라이	600	135
12	제수밸브	55522032	서대문구	신촌동	2-206	버터플라이	500	157
13	제수밸브	55522033	서대문구	신촌동	2-206	버터플라이	600	159
14	제수밸브	55533100	서대문구	북아현동	1-538	버터플라이	400	161
15	제수밸브	55032021	서대문구	홍제동	287-246	버터플라이	800	181
16	제수밸브	55031035	서대문구	홍제동	287-246	버터플라이	800	183
17	제수밸브	55732020	마포구	아현동	711	버터플라이	600	1
18	제수밸브	54381117	서대문구	북가좌동	352-9	버터플라이	1350	227
19	제수밸브	54584017	마포구	상암동	95-2	버터플라이	600	93
20	제수밸브	54672040	마포구	망원동	472-2	버터플라이	700	95
21	제수밸브	54781159	마포구	망원동	484-2	버터플라이	700	99
22	제수밸브	54882005	마포구	합정동	426-8	버터플라이	700	101
23	제수밸브	S07S1463	서대문구	창천동	516	버터플라이	600	245
24	제수밸브	S09C2540	마포구	동교동	159-17	버터플라이	600	193
25	제수밸브	S09C2546	마포구	서교동	353-1	버터플라이	600	197

## 밸브 기어박스-벽체간 이격거리부족 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
26	제수밸브	54804110	마포구	동교동	188-27	버터플라이	500	201
27	제수밸브	54802128	마포구	동교동	183-22	버터플라이	600	205

## 밸브 기어박스-ByPass간 이격거리부족 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	54283095	은평구	증산동	174-1	버터플라이	1000	49
2	제수밸브	54372072	은평구	증산동	251	버터플라이	1000	55
3	제수밸브	45911086	은평구	녹번동	53-43	버터플라이	900	91
4	제수밸브	54372098	서대문구	북가좌동	352-9	버터플라이	1350	59
5	제수밸브	54982066	마포구	합정동	372-20	버터플라이	700	147
6	제수밸브	54991004	마포구	합정동	362-22	버터플라이	700	157
7	제수밸브	44494121	은평구	갈현동	390-1	버터플라이	700	145

## 누수 내역

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			내 용	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	55924060	마포구	공덕동	461-1	분기밸브200mm에 서 누수	800	273