

## 북부사업소 밸브·밸브실 적출 사항

구 분	문제점	우선순위	계	노원구	도봉구	강북구
밸브	소 계	-	12	9	1	2
	밸브 작동불량	E	-	-	-	-
	기어박스 불량	E	2	1	-	1
	밸브캡 불량	D	-	-	-	-
	계도계 불량	C	10	8	1	1

밸브실	소 계	-	133	63	26	44
	밸브실 철개의침하 및 파손	D	-	-	-	-
	밸브실 철개 개폐불가	D	1	1	-	-
	밸브실 내부에 다량 적치된 토사	C	5	3	2	-
	내벽파손 및 균열	C	-	-	-	-
	밸브실 내 고정밸브대 미설치	C	23	8	3	12
	밸브실 내 출입사다리 미설치	C	17	8	4	5
	밸브 기어박스-벽체간 이격거리부족	C	14	9	4	1
	밸브 기어박스-바이패스간 이격거리부족	C	14	7	4	3
	밸브키홀 없음	C	59	27	9	23

누수	소 계	-	5	2	1	2
	밸브	-	2	1	-	1
	플랜지 누수	-	-	-	-	-
	By-Pass 누수	-	2	1	1	-
	직관부 누수	-	1	-	-	1

## 기어박스불량 내역(E등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	46013086	강북구	수유동	723-13	버터플라이	600	63
2	제수밸브	F09C6476	노원구	중계동	508	버터플라이	700	235

## 개도계 불량 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	F09C6545	노원구	중계동	434-18	버터플라이	700	101
2	제수밸브	F09C6553	노원구	중계동	358	버터플라이	600	109
3	제수밸브	F09C6556	노원구	중계동	358	버터플라이	600	111
4	제수밸브	F09C6038	노원구	중계동	358-2	버터플라이	600	149
5	제수밸브	F09C6496	노원구	하계동	251-11	버터플라이	700	155
6	제수밸브	F09C6454	노원구	하계동	280	버터플라이	1200	167
7	제수밸브	46132009	도봉구	창동	373-1	버터플라이	800	39
8	제수밸브	F09C3533	강북구	미아동	13-22	버터플라이	600	15
9	제수밸브	F09C6476	노원구	중계동	508	버터플라이	700	235
10	제수밸브	46473057	노원구	공릉동	345-1	버터플라이	600	237

## 밸브실 철개의 개폐불가 내역(D등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	F09C6356	노원구	공릉동	398-5	-	700	191

## 밸브실 내부에 다량 적치된 토사 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	F09C6190	노원구	중계동	515-3	-	1500	125
2	제수밸브	46573023	노원구	공릉동	320-137	-	600	185
3	퇴수밸브	46353018	노원구	월계동	322-2	-	700	209
4	제수밸브	36924042	도봉구	창동	355	버터플라이	500	57
5	퇴수밸브	46143018	도봉구	창동	797-1	버터플라이	700	61

## 밸브실 내 고정밸브대 미설치 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	36842026	노원구	상계동	692	버터플라이	600	5
2	제수밸브	F09C6181	노원구	상계동	762-1	버터플라이	1500	35
3	제수밸브	46142018	노원구	상계동	768	버터플라이	900	57
4	제수밸브	46151067	노원구	중계동	500	버터플라이	700	113
5	제수밸브	F09C6061	노원구	중계동	360-7	버터플라이	600	129
6	제수밸브	F09C6064	노원구	중계동	360-7	버터플라이	600	131
7	제수밸브	F09C6504	노원구	하계동	251-9	버터플라이	600	141
8	제수밸브	F09C6454	노원구	하계동	280	버터플라이	1200	167
9	제수밸브	36334015	도봉구	도봉동	22-19	버터플라이	600	5
10	제수밸브	36734032	도봉구	방학동	714-15	버터플라이	600	25
11	제수밸브	F09C3533	강북구	미아동	13-22	버터플라이	600	15
12	제수밸브	46322099	강북구	번동	428-38	버터플라이	1000	17
13	제수밸브	46434012	강북구	번동	242-8	버터플라이	1000	19
14	제수밸브	45203100	강북구	수유동	605-263	버터플라이	600	27
15	퇴수밸브	46143018	도봉구	창동	797-1	버터플라이	700	61
16	제수밸브	46514223	강북구	미아동	322-6	버터플라이	900	35
17	제수밸브	45204074	강북구	수유동	231-3	버터플라이	600	47
18	제수밸브	S07S5778	강북구	수유동	605-291	버터플라이	700	51
19	제수밸브	S09C4198	강북구	수유동	279-88	버터플라이	800	53
20	제수밸브	46013086	강북구	수유동	723-13	버터플라이	600	63
21	제수밸브	45193002	강북구	수유동	530-111	버터플라이	600	65
22	제수밸브	45604016	강북구	미아동	1346-7	버터플라이	600	67
23	제수밸브	46413335	강북구	미아동	304-1	버터플라이	900	69

## 밸브실 내 사다리 미설치 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	46142019	노원구	상계동	768	버터플라이	1200	59
2	제수밸브	F09C6665	노원구	상계동	91-28	버터플라이	400	79
3	제수밸브	46052042	노원구	중계동	515	버터플라이	500	103
4	제수밸브	46151067	노원구	중계동	500	버터플라이	700	113
5	제수밸브	F09C6355	노원구	공릉동	395-1	버터플라이	700	193
6	제수밸브	36332003	도봉구	도봉동	644	버터플라이	600	19
7	제수밸브	F09C0591	도봉구	방학동	708	버터플라이	600	23
8	제수밸브	36734032	도봉구	방학동	714-15	버터플라이	600	25
9	제수밸브	46114085	도봉구	쌍문동	103-70	버터플라이	900	59
10	제수밸브	S07S5187	강북구	수유동	396-11	버터플라이	700	29
11	제수밸브	S07S5178	강북구	수유동	472-10	버터플라이	700	41
12	제수밸브	S07S5179	강북구	수유동	472-10	버터플라이	700	43
13	제수밸브	S07S5778	강북구	수유동	605-291	버터플라이	700	51
14	제수밸브	46413335	강북구	미아동	304-1	버터플라이	900	69
15	제수밸브	36944030	노원구	상계동	700	버터플라이	400	239
16	제수밸브	36944032	노원구	상계동	700	버터플라이	400	241
17	제수밸브	36944034	노원구	상계동	700	버터플라이	600	243

## 밸브 기어박스-벽체간 이격거리부족 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	36744026	노원구	상계동	670-9	버터플라이	600	25
2	제수밸브	36763017	노원구	상계동	167-17	버터플라이	600	27
3	제수밸브	46051034	노원구	상계동	761-1	버터플라이	600	33
4	제수밸브	36952048	노원구	상계동	322-14	버터플라이	1000	47
5	제수밸브	F09C6676	노원구	상계동	79-236	버터플라이	600	77
6	제수밸브	36842055	노원구	상계동	694-1	버터플라이	600	83
7	제수밸브	46052042	노원구	중계동	515	버터플라이	500	103
8	제수밸브	F09C6595	노원구	공릉동	215-24	버터플라이	1000	181
9	제수밸브	S10G4386	노원구	월계동	320-9	버터플라이	600	213
10	제수밸브	36433118	도봉구	도봉동	637-105	버터플라이	500	3
11	제수밸브	36734032	도봉구	방학동	714-15	버터플라이	600	25
12	제수밸브	36923143	도봉구	창동	700-23	버터플라이	800	55
13	제수밸브	46114085	도봉구	쌍문동	103-70	버터플라이	900	59
14	제수밸브	45203100	강북구	수유동	605-263	버터플라이	600	27



밸브 기어박스-ByPass간 이격거리부족 내역(C등급)								
연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	36952048	노원구	상계동	322-14	버터플라이	1000	47
2	제수밸브	36952049	노원구	상계동	322-14	버터플라이	600	49
3	제수밸브	36953043	노원구	상계동	747	버터플라이	600	51
4	제수밸브	36954024	노원구	상계동	757	버터플라이	1000	53
5	제수밸브	F09C6409	노원구	하계동	274	버터플라이	700	161
6	제수밸브	F09C6387	노원구	공릉동	739	버터플라이	700	189
7	제수밸브	46132010	도봉구	창동	373-1	버터플라이	1650	37
8	제수밸브	F09C3533	강북구	미아동	13-22	버터플라이	600	15
9	제수밸브	46322099	강북구	번동	428-38	버터플라이	1000	17
10	제수밸브	46434012	강북구	번동	242-8	버터플라이	1000	19
11	제수밸브	46241016	도봉구	창동	979-2	버터플라이	1650	67
12	제수밸브	F09C6476	노원구	중계동	508	버터플라이	700	235
13	제수밸브	46241005	도봉구	창동	797-2	버터플라이	600	71
14	제수밸브	46223017	도봉구	창동	553-28	버터플라이	1350	75

## 밸브키홀 없음 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	36743025	노원구	상계동	856	버터플라이	600	1
2	제수밸브	36743026	노원구	상계동	856	버터플라이	600	3
3	제수밸브	36842026	노원구	상계동	692	버터플라이	600	5
4	제수밸브	36944031	노원구	상계동	700	버터플라이	400	9
5	제수밸브	36743020	노원구	상계동	666-1	버터플라이	600	11
6	제수밸브	36741029	노원구	상계동	659	버터플라이	500	15
7	제수밸브	36434023	노원구	상계동	1096-2	버터플라이	600	23
8	제수밸브	46051012	노원구	상계동	763-6	버터플라이	800	31
9	제수밸브	F09C6181	노원구	상계동	762-1	버터플라이	1500	35
10	제수밸브	36942032	노원구	상계동	797	버터플라이	600	45
11	제수밸브	46142018	노원구	상계동	768	버터플라이	900	57
12	제수밸브	F09C6657	노원구	상계동	91-28	버터플라이	400	75
13	제수밸브	F09C6676	노원구	상계동	79-236	버터플라이	600	77
14	제수밸브	36762158	노원구	상계동	91-8	버터플라이	600	95
15	제수밸브	36841019	도봉구	창동	684	버터플라이	600	1
16	제수밸브	46052042	노원구	중계동	515	버터플라이	500	103
17	제수밸브	46151067	노원구	중계동	500	버터플라이	700	113
18	제수밸브	F09C6061	노원구	중계동	360-7	버터플라이	600	129
19	제수밸브	F09C6064	노원구	중계동	360-7	버터플라이	600	131
20	제수밸브	F09C6080	노원구	중계동	360-14	버터플라이	600	133
21	제수밸브	F09C6081	노원구	중계동	360-14	버터플라이	600	135
22	제수밸브	F09C6504	노원구	하계동	251-9	버터플라이	600	141
23	제수밸브	F09C6417	노원구	하계동	273	-	700	157
24	제수밸브	F09C6454	노원구	하계동	280	버터플라이	1200	167
25	제수밸브	S10G4386	노원구	월계동	320-9	버터플라이	600	213

## 밸브키홀 없음 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
26	제수밸브	36334015	도봉구	도봉동	22-19	버터플라이	600	5
27	제수밸브	36332003	도봉구	도봉동	644	버터플라이	600	19
28	제수밸브	36734032	도봉구	방학동	714-15	버터플라이	600	25
29	제수밸브	46112074	도봉구	창동	643-7	버터플라이	900	41
30	제수밸브	46114085	도봉구	쌍문동	103-70	버터플라이	900	59
31	제수밸브	46312070	강북구	번동	411-7	버터플라이	700	1
32	제수밸브	46413336	강북구	미아동	304-1	버터플라이	400	9
33	제수밸브	F09C3533	강북구	미아동	13-22	버터플라이	600	15
34	제수밸브	46434012	강북구	번동	242-8	버터플라이	1000	19
35	제수밸브	46511205	강북구	미아동	310-40	버터플라이	400	21
36	제수밸브	46514222	강북구	미아동	322-3	버터플라이	400	23
37	제수밸브	45203100	강북구	수유동	605-263	버터플라이	600	27
38	퇴수밸브	46143018	도봉구	창동	797-1	버터플라이	700	61
39	제수밸브	S07S5187	강북구	수유동	396-11	버터플라이	700	29
40	제수밸브	S07S5735	강북구	수유동	386-2	버터플라이	700	31
41	제수밸브	S07S5776	강북구	수유동	605-567	버터플라이	700	33
42	제수밸브	46514223	강북구	미아동	322-6	버터플라이	900	35
43	제수밸브	S07S5172	강북구	수유동	58-8	버터플라이	700	39
44	제수밸브	S07S5178	강북구	수유동	472-10	버터플라이	700	41
45	제수밸브	S07S5179	강북구	수유동	472-10	버터플라이	700	43
46	제수밸브	S11C4061	강북구	수유동	475-86	버터플라이	400	45
47	제수밸브	45204074	강북구	수유동	231-3	버터플라이	600	47
48	제수밸브	S07S5778	강북구	수유동	605-291	버터플라이	700	51
49	제수밸브	S09C4198	강북구	수유동	279-88	버터플라이	800	53
50	제수밸브	S11C4056	강북구	수유동	605-385	버터플라이	400	55

## 밸브키홀 없음 내역(C등급)

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			밸브 형식	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
51	제수밸브	S11C4060	강북구	수유동	486-514	버터플라이	400	57
52	제수밸브	46013086	강북구	수유동	723-13	버터플라이	600	63
53	제수밸브	45604016	강북구	미아동	1346-7	버터플라이	600	67
54	제수밸브	36841021	도봉구	창동	689	버터플라이	600	73
55	제수밸브	45402129	강북구	수유동	48-1	버터플라이	700	73
56	제수밸브	46223017	도봉구	창동	553-28	버터플라이	1350	75
57	제수밸브	36944030	노원구	상계동	700	버터플라이	400	239
58	제수밸브	36944032	노원구	상계동	700	버터플라이	400	241
59	제수밸브	36944034	노원구	상계동	700	버터플라이	600	243

## 누수 내역

연번	밸브 유형	시설물 관리번호	위치			내 용	구경(mm)	부록조사표 페이지
			구	동	번지			
1	제수밸브	F09C6038	노원구	중계동	358-2	밸브부위 누수	600	149
2	제수밸브	F09C6409	노원구	하계동	274	바이패스 누수	700	161
3	제수밸브	46132010	도봉구	창동	373-1	바이패스 직관 누수	1650	37
4	제수밸브	46013086	강북구	수유동	723-13	기어박스 누수	600	63
5	제수밸브	46223075	강북구	변동	455-2	직관부 누수	1200	71