

# 대 동 1차 아 파트 관 리 사 무 소

우 \*018-59 서울特別市 노원구 동일로 175길 38 / 電話(02)979-4220 / Fax(02)/979-4221

문서번호 : 공대아 2018 - 0 / 호  
 발신일자 : 2018. 02. 12.  
 수 신 : 노원소방서장  
 참 조 : 예방과장  
 제 목 : 소화전 동파 사고 보고건

1. 귀서의 무궁한 발전을 기원합니다
2. 2018년 02월 10일(토요일) 오전 11시경 당아파트 101동 10호라인쪽 16층 소화전  
 열었던 것이 해빙되면서 밸브쪽으로 추측되는 부분이 터지면서 승강기가  
 침수되는 사고가 발생했습니다.  
 이로 인해 소화전에 소화수를 모두 퇴수시킨 상태임을 신고 합니다.  
 신속히 사고부분을 소방업체에 의뢰하여 보수하겠습니다.

2018. 02. 12.

공릉대동1차아파트관리사무소장

