

“본부 안전점검의 날” 개최 결과

(건축부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 15개	29	18	18
1	‘18.2.8	남부도로사업소 청사 신축공사	2	1	1
2	‘18.2.8	봉제박물관 건립공사	2	1	1
3	‘18.2.8	돈화문 민요박물관 건립공사	2	1	1
4	‘18.2.13	서울창업허브 별관 리모델링공사	2	1	1
5	‘18.2.8	시립중랑노인전문요양원 증축공사	1	-	-
6	‘18.2.13	서울기록원 건립공사	2	1	1
7	‘18.2.13	스페이스 살림 조성공사	2	1	1
8	‘18.2.13	시민생활사 박물관 리모델링 공사	2	4	4
9	‘18.2.13	시립노원청소년직업체험센터 신축공사	2	2	2
10	‘18.2.12	서울 소방행정타운 건립공사	2	1	1
11	‘18.2.14	노들섬 특화공간 조성공사	2	2	2
12	‘18.2.12	홍릉바이오·의료 R&D 앵커 조성공사(2단계)	2	1	1
13	‘18.2.13	한양도성 인왕백악구간 성벽 보수공사	2	-	-
14	‘18.2.14	성동소방서 건립공사	2	-	-
15	‘18.2.14	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사	2	2	2

□ 주요 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	남부도로사업소 청사 신축공사			
		설명 : 철거 분진망 탈락된 곳 보완	설명 : 철거 분진망 조치 완료	
2	서울기록원 건립공사			
		설명 : 임시난로 사용시 소화기 비치	설명 : 소화기 비치 완료	
3	스페이스살림 조성공사			
		설명 : 가설울타리 설치	설명 : 가설울타리 설치 완료	
4	시민생활사박물관 리모델링 공사			
		설명 : 개구부 안전난간대 설치	설명 : 안전난간대 설치 완료	
5	시립노원청소년 직업체험센터 신축공사			
		설명 : 용접기 절연테이프 미비	설명 : 절연테이프 보완 완료	
6	노들섬 특화공간 조성공사			
		설명 : 안전난간 미설치	설명 : 안전난간 설치 완료	