

# 1월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 18개	80	1	1
1	'18.01.17.	중랑물재생센터 고도처리 및 시설 현대화	4		
2	'18.01.17.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 기계설비공사	5		
3	'18.01.17.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 전기공사	5		
4	'18.01.17.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 통신공사	5		
5	'18.01.17.	서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 기계설비공사	4		
6	'18.01.17.	서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 전기공사	4		
7	'18.01.17.	난지물재생센터 환경개선사업 기계설비공사	4		
8	'18.01.17.	난지물재생센터 환경개선사업 전기공사	4		
9	'18.01.17.	서울기록원 건립 기계공사	5	1	1
10	'18.01.17.	서울기록원 건립 전기공사	5		
11	'18.01.17.	서울기록원 건립 통신공사	5		
12	'18.01.17.	서울창업허브 별관 리모델링 기계설비공사	5		
13	'18.01.17.	서울창업허브 별관 리모델링 전기공사	5		
14	'18.01.17.	서울창업허브 별관 리모델링 정보통신공사	5		
15	'18.01.17.	서울바이오 조성공사(2단계) 기계공사	5		
16	'18.01.17.	서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사	5		
18	'18.01.17.	서울바이오 조성공사(2단계) 통신공사	5		

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울기록원 건립 공사	 <p data-bbox="483 613 852 645">설명: 용접 시 화기감시자 미배치</p>	 <p data-bbox="920 613 1265 645">설명: 용접 시 화기감시자 배치</p>	

# 2월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 21개	81	3	3
1	'18.02.21.	중랑물재생센터 고도처리 및 시설 현대화	4		
2	'18.02.21.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 기계설비공사	5		
3	'18.02.21.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 전기공사	5		
4	'18.02.21.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 통신공사	5		
5	'18.02.21.	올림픽대로~여의도간집입램프 전기공사외 1	3		
6	'18.02.21.	중랑물재생센터 총인시설 설치공사(기계)	3		
7	'18.02.21.	노들섬 문화 명소화 조성사업(기계)	3		
8	'18.02.21.	남부도로사업소 제설전진기지 조성사업 기계설비공사	3		
9	'18.02.21.	서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 전기공사	3		
10	'18.02.21.	천호대로(광나루역)확장 전기공사	3	1	1
11	'18.02.21.	서울기록원 건립 기계공사	5		
12	'18.02.21.	서울기록원 건립 전기공사	5		
13	'18.02.21.	서울기록원 건립 통신공사	5		
14	'18.02.21.	신월 빗물저류 배수시설 등 방재시설 확충공사	4	2	2
15	'18.02.21.	서울창업허브 별관 리모델링 기계설비공사	4		
16	'18.02.21.	서울창업허브 별관 리모델링 전기공사	4		
17	'18.02.21.	봉제박물관 건립 전기공사	4		
18	'18.02.21.	봉제박물관 건립 정보통신공사	4		
19	'18.02.21.	종로 BRT 전기공사	3		
20	'18.02.21.	서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사	3		
21	'18.02.21.	시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사	3		

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	천호대로(광 나루역)확장 전기공사			
		설명: 소화기 미배치	설명: 소화기 배치	
2	신월 빗물저 류 배수시설 등 방재시설 확충공사			
		설명: 그라인더 작업시 안경 미착용	설명: 교육실시, 착용 후 작업	
3				
		설명: 콘센트 리드선 피복 손상	설명: 콘센트 리드선 피복 손상 보완 후 사용	