

공사장 설비분야 안전점검 결과

(도시철도설비부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 6개	24	5	5
1	'18.02.08 ~02.21	9호선3단계 918공구 건설공사 (설비분야)	4명/2회	1	1
2	'18.02.08 ~02.21	9호선3단계 919공구 건설공사 (설비분야)	4명/2회	-	-
3	'18.02.08 ~02.22	9호선3단계 920공구 건설공사 (설비분야)	4명/2회	1	1
4	'18.02.08 ~02.21	9호선3단계 921공구 건설공사 (설비분야)	4명/2회	2	2
5	'18.02.09 ~02.21	9호선3단계 922공구 건설공사 (설비분야)	4명/2회	1	1
6	'18.02.08 ~02.21	9호선3단계 923공구 건설공사 (설비분야)	4명/2회	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	9호선3단계 918공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 소화기 지정장소 미비치	설명: 점검후 비치완료	
2	9호선3단계 920공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 가설 분전반 시건 안됨	설명: 시건장치 설치완료	
3	9호선3단계 921공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 환승통로 출입구 턱 높음	설명: 출입구 단차 조정	
4	9호선3단계 921공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 고소작업대 점검결과 보완	설명: 점검표 점검 실명 표기	
5	9호선3단계 922공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 출입구 가공전선 처짐	설명: 가공전선 재설치	