



서울교통공사

수신자 내부결재

(경유)

제목 가스계소화설비 방출사고 예방대책 시행

1. 관련근거

- 안전조사처-1064호(2018.03.06.) 「7호선 노원역 신호기계실 CO2 소화설비 방출 조사 결과 통보」

2. 위 호와 관련, 1~8호선 가스계소화설비 방출사고 재발방지를 위한 대책을 아래와 같이 시행코저 합니다.

가. 건명 : 가스계소화설비 방출사고 예방

나. 대상 : CO2, 하론, 기타(청정) 가스계소화설비

다. 내용

작업구분	설비보완	인력보완	비고
소방공사	신설공사 또는 개량공사 시 전용 전선관 및 폴박스 설치, 자재에 가스계 표식	사전 점검시행 입회 철저	노랑바탕 빨강문자
유지보수	보수공사 또는 소액공사 시 전선관 및 폴박스 분리설치, 자재에 가스계 표식		
각종점검	꼭꼭작업절차서에 의거 점검 시행	작업자 교육	붙임참조
기타 (표식 방법)	- 전선관 : 하단부에 노랑 직선(굵기 10mm)으로 도색(유성), 빨강 페인트 사용하여 전선관 4m마다 문자(CO2가스/하론가스/청정가스, 크기15mm이상) 도색 - 폴박스 : 하단부 전체면에 노랑 도색(유성), 빨강 페인트 사용하여 박스면 중앙부에 문자(CO2가스/하론가스/청정가스, 크기30mm이상) 도색		

붙임 : 1. 꼭꼭작업절차서 1부
 2. 안전표식 적용예 1부. 끝.

차장 **성상호**

부장(직무대행) **나종순**

부장 **이성우**

처장 03/08

김정석

협조자 소장 **심재민**

소장 **박기환**

시행 기계처-1276 (2018.03.08.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)/<http://www.seoulmetro.co.kr>

전화 02-6311-9841 전송 02-6311-4377 / 1950198@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격