

예비준공검사 점검 결과서

공사개요

- 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사
- 시설개요 : 사무동, 관리동, 장비보관소 등 1식

점검결과

연번	분 야	시설물명	지적 내용(조치가 필요한 사항)
1	토목	염수교반장치	바닥콘크리트 지상고 300mm타설15mx6.3m (강도보강용 메쉬망8번 중간 삽입)
2	“	폐수처리장	폐수처리장내 저수조 덮개 설치
3			
4			
기타 의견			

※ 분야는 토목, 건축, 전기, 기계 로 구분 기재, 확인자는 분야별 시공자

점검일 : 2018년 5월 8일

- 점검자(입회자) : 소속 남부도로사업소 직위(급) 7 성명 정수영 (서명)
- 소속 직위(급) 성명 (서명)
- 확인자(시공자) : 소속 직위(급) 성명 (서명)