

“본부 안전점검의 날” 개최 결과

(건축부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

| 연번 | 일시 | 대상공사장 | 참여인원 (명) | 지적건수 (건) | 조치건수 (건) |
|----|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 계 | 총 15개 | 27 | 15 | 15 |
| 1 | '18.03.12 | 남부도로사업소 청사 신축공사 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | '18.03.14 | 돈화문 민요박물관 건립공사 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | '18.04.17 | 시립중랑노인전문요양원 증축공사 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | '18.03.14 | 북한산성 대성문 해체보수 공사 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | '18.04.17 | 서울기록원 건립공사 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | '18.04.16 | 스페이스 살림 조성공사 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | '18.04.17 | 시민생활사 박물관 리모델링 공사 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | '18.04.16 | 시립노원청소년직업체험센터 신축공사 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | '18.03.14 | 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | '18.04.18 | 서울 소방행정타운 건립공사 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | '18.03.14 | 노들섬 특화공간 조성공사 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | '18.03.13 | 홍릉바이오·의료 R&D 앵커 조성공사(2단계) | 2 | 1 | 1 |
| 13 | '18.03.14 | 한양도성 인왕백악구간 성벽 보수공사 | 2 | - | - |
| 14 | '18.04.18 | 구 북부법조단지 환경개선공사 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | '18.04.19 | 전태일노동복합시설 리모델링 공사 | 2 | 1 | 1 |

□ 주요 점검 및 조치결과(세부내용)

| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|--------------------------|---|--|----|
| 1 | 소방행정타운 건립공사(1단계) |  |  | |
| | | 계단 난간대 해체 | 계단 테라조 시공으로 일시 해체된 난간 재설치 | |
| 2 | 서울기록원 건립공사 |  |  | |
| | | 반입구 안전난간 임의 해체 | 안전난간 재설치 | |
| 3 | 시민생활사박물관 리모델링 공사 |  |  | |
| | | 기초 터파기 구간 사면발생 | 안전휀스로 근로자 접근금지 | |
| 4 | 시립중랑노인 전문요양원 증축공사 |  |  | |
| | | 위험물 저장소 미설치 | 위험물 저장소 설치 | |
| 5 | 전태일 노동복합시설 리모델링 공사 |  |  | |
| | | 바닥 개구부 안전난간 설치 요망 | 안전난간 설치 완료 | |