









4월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 24개	48	4	4
1	'18.4.18.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 기계설비공사	5	0	0
2		서울소방행정타운 건설사업(1단계) 전기공사			
3		서울소방행정타운 건설사업(1단계) 통신공사			
4	'18.4.18.	노들섬 문화 명소화 조성사업(기계)	5	0	0
5		노들섬 문화 명소화 조성사업(전기)			
6		노들섬 문화 명소화 조성사업(통신)			
7	'18.4.18.	남부도로사업소 장비보관소 조성(기계)	5	1	1
8		남부도로사업소 장비보관소 조성(전기)			
9		남부도로사업소 장비보관소 조성(통신)			
10	'18.4.18.	서울기록원 건립 기계공사	5	2	2
11		서울기록원 건립 전기공사			
12		서울기록원 건립 통신공사			
13	'18.4.18.	천호대로(광나루역)확장 전기공사	3	0	0
14	'18.4.18.	동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사	3	0	0
15	'18.4.18.	전태일 노동복합시설 리모델링(기계)	5	0	0
16		전태일 노동복합시설 리모델링(전기)			
17		전태일 노동복합시설 리모델링(통신)			
18	'18.4.18.	남산예정자락 재생사업(기계)	4	0	0
19		남산예정자락 재생사업(전기)			
20	'18.4.18.	동남권 시민청 조성 기계설비공사	5	0	0
21		동남권 시민청 조성 전기공사			
22		동남권 시민청 조성 통신공사			
23	'18.4.18.	서울바이오 조성공사(2단계) 기계공사	5	1	1
24		서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사			
25		서울바이오 조성공사(2단계) 통신공사			
26	'18.4.18.	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사	3	0	0

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울바이오 조성공사			
		설명: 임시분전함 점검	설명: 임시분전함 전원선 철사 제거	
2	서울기록원 건립현장			
		설명: 공도구실명제 및 검사필증 없음	설명: 공도구실명제 및 검사필증 부착	
3				
		설명: 지하2층 가설분전함 위치 부적합	설명: 지하2층 가설분전함 적정 위치로 이동	
4	남부도로사업소 장비보관소 조성공사			
		설명: 자재 정리 상태 미흡	설명: 자재 정리 정돈	