

(정 기) 검사 실시 확인서

| | | | |
|--------------|---|------------------|--|
| 발행번호 | 890478 55 | 고객번호 | 002431 |
| 대표자 성명 | 병원장 | 검사일자 | 2018. 5. 19. |
| 회사명 또는 상호 | 서울특별시립서북병원 | 검사결과 | 합격 |
| 주소 | 서울시 은평구 갈현로7길 49 (역삼동) | 검사자 | 신종판 (6명) |
| 검사대상 전기설비 | 수전: 2900V 2450kW 발전: 389/20V 675kW x 2EA | 신청인 | 이승환 (6명) |
| | | 계 검사기간 임시사용기간 | <input type="checkbox"/> 20 까지 <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--|
| 통지내용(불합격 <input type="checkbox"/> , 부분합격 <input type="checkbox"/> , 임시사용 <input type="checkbox"/>) | 조치방법 및 관련근거 |
| (Blank area for notification details) | (Blank area for action methods and related references) |

<참고사항> * 광역기용 과전압저전기(OVP)는 리아를 회로로 실증하여 사용바랍니다.
 * 두중 및 과압안내 보호장치는 전용업체에 의뢰하여 작성하게 권장하여 주시기 바랍니다.

| | |
|---|--|
| 검사실시 전 회의 내용 | 검사실시 후 회의 내용 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기설비 검사목적 및 내용, 절차 등 설명 ○ 입회자 검사협조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수 ○ 검사 전 엘리베이터, 전산·통신·보안장비 등 사전 안전 조치 안내 ○ 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내 ○ 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 검사결과에 대한 자세한 설명과 개·보수 사항 안내 ○ 전기설비 원상복구 등 이상 유·무 확인 ○ 검사관정 결과에 대한 리콜(Recall)제도 안내 ○ 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 전산 및 보안장비 등의 전원 공급(복전)시 장애가 발생할수있으니, 관련업체에 연락하여 필요한 조치를 받도록 안내 |

개인정보 수집·이용 및 위탁에 따른 업무협조 안내
 ○ 한국전기안전공사는 전기설비 검사업무 및 사후관리업무를 위해 최소한의 개인정보를 수집·이용 및 위탁하고 있습니다.
 ○ 개인정보 수집·이용 및 위탁에 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 각종 사후관리 안내와 검사정보를 받지 못할 수 있음을 알려드립니다.

| 입회자소속(상호) | 직책 | 성명 | 전화번호(Mobile) | E-mail |
|-----------|-----|-----|--------------|---------------------|
| 서북병원 | 관리인 | 이승환 | 02-3156-2040 | ssondae@seoul.go.kr |
| 서북병원 | 심도관 | 이동호 | 02-3156-3090 | hyuk98765@naver.com |

<개인정보 수집·이용 동의 (필수)> 개인정보보호법 제15조
 ○ 목 적 : 전기설비 검사업무 및 사후관리업무
 ○ 수집항목 : 입회자소속(상호)·직책·성명·전화번호(Mobile)·E-mail
 ○ 보유 및 이용기간 : 준영구

<개인정보 위탁 동의> 개인정보보호법 제17조
 ○ 수탁자 : 한국전기안전공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게시
 ○ 위탁업무 : 콜센터를 통한 사후관리업무
 ○ 위탁기간 : 콜센터 계약기간 동안 위탁 (홈페이지 개인정보처리방침에 게시)

| 수집·이용 <input checked="" type="checkbox"/> | | 성명 | 서명 | 위탁 제공 <input checked="" type="checkbox"/> | | 성명 | 서명 |
|---|----------------------------------|-----|-----|---|----------------------------------|-----|-----|
| 동의함 <input checked="" type="checkbox"/> | 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> | 이승환 | 이승환 | 동의함 <input checked="" type="checkbox"/> | 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> | 이승환 | 이승환 |
| 동의함 <input checked="" type="checkbox"/> | 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> | 이동호 | 이동호 | 동의함 <input checked="" type="checkbox"/> | 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> | 이동호 | 이동호 |
| 동의함 <input type="checkbox"/> | 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> | | | 동의함 <input type="checkbox"/> | 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> | | |

※ 1. 한국전력공사에 전기공급 요청시는 본 확인서를 제시하여 주시기 바랍니다.
 2. 한국전기안전공사는 검사와 관련하여 금품수수 및 항응제공 등 부조리 행위는 일체 배격하고 있으니 협조하여 주시기 바라며, 검사과정에서의 예로사항 및 불편한 점에 대해서는 연락주시면 최선을 다해 도와 드리겠습니다. (본사 감사실 : 063-716-2724)
 3. 검사확인증은 우리공사 e-Safety민원처리시스템(http://cyber.kesco.or.kr)에서 고객번호로 출력 가능하며, 검사측정자료를 요청하는 경우 사본을 제공하여 드립니다.
 (전화 : 전국대표 1588-7500, 서울 지역본부 직할 지사 : 02-6902-4736)