



(주) 이산

우431-060/ 경기도 안양시 동안구 부림로 121 (평촌우체국사서함 40호)
 TEL:(031)436-8218 FAX:(031)436-8200 상하수도부 담당 : 부장 지병걸

문서번호 : 이산 2018 - 2711 호
 시행일자 : 2018. 05. 28
 수 신 : 서울시도시기반시설본부장
 (경 유)
 참 조 : 방재시설부장

선결			지시	
접수	일자	. . .	결재	
	시간	:		
	번호		공람	
처리부서				
담당자				

제 목 : 구내도로 개설구간 보강토옹벽 자재비 누락 확인요청 회신

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 본부에서 요청하신 「구내도로 개설구간 보강토 옹벽 등 자재비 누락 확인 협조요청(방재시설부-6752(2018.5.25.))」 관련입니다.
3. 상기 요청사항에 대해 보강토 옹벽에 대한 공사비를 검토한 결과 계약심사 과정에서 보강토 옹벽의 형식이 변경(패널Type→블록Type)되었으며, 보강토 옹벽 설치를 위한 자재비(보강토 옹벽, 그리드, 뒷체움 잡석)가 누락된것으로 확인되어 이에 대한 자재비 추가 반영이 필요할 것으로 판단됩니다.



(주) 이 산 대표이사 이 원 찬 