

5월 공사장 설비분야 안전점검 결과

(도시철도설비부)

안전점검의 날 개최(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 6개	12명	7	7
1	'18.05.16	9호선3단계 918공구 건설공사 (설비분야)	2명	-	-
2	"	9호선3단계 919공구 건설공사 (설비분야)	2명	2	2
3	"	9호선3단계 920공구 건설공사 (설비분야)	2명	2	2
4	"	9호선3단계 921공구 건설공사 (설비분야)	2명	2	2
5	"	9호선3단계 922공구 건설공사 (설비분야)	2명	-	-
6	"	9호선3단계 923공구 건설공사 (설비분야)	2명	1	1

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	9호선3단계 919공구 건설공사 (933정거장 설비)			
		설명: 고압가스용기 보호캡 미체결	설명: 보호캡 체결 완료	
2	9호선3단계 919공구 건설공사 (932정거장 설비)			
		설명: 배전반 전면부 자재 적재	설명: 자재 정비 완료	
3	9호선3단계 920공구 건설공사 (934정거장 설비)			
		설명: 전기용접기 미접지	설명: 감전보호 접지 완료	
4	9호선3단계 920공구 건설공사 (934정거장 설비)			
		설명: 가공작업시 보안경 미사용	설명: 보안경 착용후 작업	
5	9호선3단계 921공구 건설공사 (935정거장 설비)			
		설명: 계단통로 상부 안전 미조치	설명: 비계상부 조치 완료	
6	9호선3단계 921공구 건설공사 (935정거장 설비)			
		설명: 보행중 위험한 단차 방지	설명: 단차부 임시 평탄 설치	
7	9호선3단계 923공구 건설공사 (938정거장 설비)			
		설명: 작업 전기선 바닥 미고정	설명: 작업선 벽면 고정	