

붙임 2

한양도성 경관조명 시설 점검부

관리기관 : 성북구청 조로과




점검내용

구 간	조명등(등)	점검지적사항	비 고
와룡공원 ~ 성암공원		* 무전등 CDM 150W x 6EA	

특기사항

2018. 4 . 16 .

점 검 자

- 소속 : 성북구청 직 6급 성명 박종익 서명 
- 소속 : 도시및정채과 직 6급 성명 김지연 서명 
- 소속 : 도시및정채과 직 7급 성명 양성득 서명 

붙임 2

한양도성 경관조명 시설 점검부

관리기관 : 종로구청 공원녹지과.

점검내용

구 간	조명등(등)	점검지적사항	비 고
청문지구 (돈의문 북쪽 ~국사당)	177 등	전반적인 조명시설 관리상태 양호. 지주가 드러난 등기구 보완 필요.	
인왕지구 (국사당 ~기차바위)	189 등		

특기사항

2018. 4 . 17 .

점 검 자

- 소속 : 도시발정책팀 직 6명

성명 김지은

- 소속 : 도시발정책과 직 7명

성명 양성욱

- 소속 : 경관공헌사업 직 9명

성명 김병준

성명
양성욱
성명

붙임 2

한양도성 경관조명 시설 점검부

관리기관 : 종로구청 공원녹지과

점검내용

구 간	조명등(등)	점검지적사항	비 고
삼청지구 (창의몰 ~ 숙정몰)	316	파손 등기구 다수 (금년도 교체 예정) 절연저항 불량. 불전반 접지선 불량.	

특기사항

2018. 4 . 19 .

점 검 자

- 소속 : 도시빛정책과 직 6차 성명 김기호 성명
- 소속 : 도시빛정책과 직 7차 성명 양성욱 양성욱
- 소속 : 동화공경부과 직 9차 성명 김병기 성명

한양도성 경관조명 시설 점검부

관리기관 : 증보공원 녹지사업소 시설과

점검내용

구 간	조명등(등)	점검지적사항	비 고
남산지구 (남산 동측 ~ 남산 서측)	470.	팔각정 및 광장 인근 바닥등 5개소 부족등.	

특기사항

2018. 4 . 24 .

점 검 자

- 소속 : 직 성명 서명
- 소속 : 도시빛정책과 직 17권 성명 양성욱 양성욱
- 소속 : 직 7 성명 이현진 이현진

붙임 2

한양도성 경관조명 시설 점검부

관리기관 : 중구청 건축과.

점검내용

구 간	조명등(등)	점검지적사항	비 고
광희지구 (광희동)	40	잡초 등 제거 상태 불량.	
장충지구 (장충체육관 ~ 대봉정삼)	256		

특기사항

2018. 4 . 25 .

점 검 자

- 소속 : 도시발전정책과 직 6급 성명 김지연 서명
- 소속 : 도시발전정책과 직 7급 성명 양성욱 서명
- 소속 : 중구청 건축과 직 9급 성명 정현준 서명