

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사(장기-1차)]

- 점검일시 : 2018.06.14 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭,정달영

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 사면 안전</p> <p>- [관급공사] 지열배관을 위해 터파기 중인 곳은 터파기 후 사면단부에 적치하여 붕괴나 매물 등의 재해위험이 있으니 굴착 단부에서 이격시켜 적치 요함.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제50조(붕괴 낙하에 의한 위험 방지)</p>		2018.06.18	
		- 평탄작업 완료	