

6월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 31개	51	8	8
1	'18.06.21.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 기계설비공사	4	0	0
2		서울소방행정타운 건설사업(1단계) 전기공사			
3	'18.06.21.	노들섬 문화 명소화 조성사업(전기)	2	1	1
4		노들섬 문화 명소화 조성사업(통신)			
5	'18.06.22.	중랑물재생센터 총인시설 설치공사(기계)	5	1	1
6		중랑물재생센터 총인시설 설치공사(전기)			
7		중랑물재생센터 총인시설 설치공사(통신)			
8	'18.06.20.	서울기록원 건립 기계공사	5	2	2
9		서울기록원 건립 전기공사			
10		서울기록원 건립 통신공사			
11	'18.06.20.	세종대로 역사문화 특화공간 조성 기계설비공사	5	0	0
12		세종대로 역사문화 특화공간 조성 전기공사			
13		세종대로 역사문화 특화공간 조성 통신공사			
14	'18.06.21.	시민생활사박물관 조성사업(기계)공사	5	3	3
15		시민생활사박물관 조성사업(전기)공사			
16		시민생활사박물관 조성사업(통신)공사			
17	'18.06.20.	남산예정자락 재생사업(기계)	5	0	0
18		남산예정자락 재생사업(전기)			
19		남산예정자락 재생사업(통신)			
20	'18.06.20.	동남권 시민청 조성 기계설비공사	5	0	0
21		동남권 시민청 조성 전기공사			
22		동남권 시민청 조성 통신공사			
23	'18.06.21.	전태일 노동복합시설 리모델링(기계)	5	1	1
24		전태일 노동복합시설 리모델링(전기)			
25		전태일 노동복합시설 리모델링(통신)			
26	'18.06.20.	시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사	5	0	0
27		시립노원청소년직업체험센터 신축 전기공사			
28		시립노원청소년직업체험센터 신축 통신공사			
29	'18.06.20.	서울바이오 조성공사(2단계) 기계공사	5	0	0
30		서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사			
31		서울바이오 조성공사(2단계) 통신공사			

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고	
1	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사				
		설명: 접지선 콘센트에 미연결 사용	설명: 안전콘센트로 교체		
2					
		설명: 안전콘센트 케이블 피복 노출	설명: 케이블 삽입 및 고정		
3					
	설명: 간이피난유도선 제어함 감박임	설명: 배터리 접점 불량 수정			
4	서울기록원 건립공사				
		설명: 소화기 압력 부적절	설명: 소화기 교체		
5					
		설명: 적재함 위치 부적절	설명: 적재함 위치 변경		

6	전태일 노동복합시설 리모델링		
		설명: 철거물 정리 상태 미흡	설명: 철거물 정리 정돈
7	중랑물재생센터 총인시설 설치공사		
		설명: 현장사무실 소화기 미배치	설명: 현장사무실 소화기 배치완료
8	노들섬 문화 명소화 조성사업		
		설명: 공연장분전반 누전차단기 미연결	설명: 누전 차단기 연결