

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 은평구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		106,978	99,802	99,802	0	0	0	0	7,176	
3	구과발	0	0	0	0	0		0	0	
	구과발(본선)	0	0	0	0	0		0	0	
	연신내	15,810	15,810	15,810	0	0		0	0	
	불 광	2,835	0	0	0	0		0	2,835	
	녹 번	3,660	0	0	0	0		0	3,660	
6	역촌본선(1K390)	10,560	10,560	10,560					0	
	역 촌	12,499	12,499	12,499					0	
	불 광	11,428	11,428	11,428					0	
	독 바 위	0	0	0					0	
	연 신 내	3,662	3,662	3,662					0	
	구 산	12,935	12,935	12,935					0	
	응암본선(5K530)	32,908	32,908	32,908					0	
	응 암	0	0	0					0	
	새절본선(7K273)	0	0	0					0	
	새 절	0	0	0					0	
	증 산	25	0	0					25	미부과대상
수 색	656	0	0					656		

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 용산구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		27,719	26,324	26,324	0	0	0	0	1,395	
4	서울역	837	0	0	0	0		0	837	
	숙대입구	102	0	0	0	0		0	102	
	삼각지	387	0	0	0	0		0	387	
	신용산	36	0	0	0	0		0	36	미부과대상
	이촌	33	0	0	0	0		0	33	미부과대상
	이촌(본선)	0	0	0	0	0		0	0	
6	효창공원앞	0	0						0	
	삼각지본선 (18K125)	26,324	26,324	26,324					0	
	삼각지	0	0	0					0	
	녹사평	0	0						0	
	이태원	0	0						0	
	한강진	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 성북구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	활 용 현 황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		134,598	132,743	132,743	0	0	0	0	1,855	
4	길 음	59,049	58,185	58,185	0	0		0	864	
	성신여대입구	570	86	86	0	0		0	484	
	한성대입구	411	0	0	0	0		0	411	
6	보 문	4,915	4,915	4,915					0	
	안 암	0	0						0	
	고 려 대	69,557	69,557	69,557					0	
	월 곡	20	0						20	미부과대상
	상 월 곡	22	0						22	미부과대상
	돌 곳 이	54	0						54	미부과대상

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구칭 : 노원구칭

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		196,113	195,982	195,982	0	0	0	0	131	
6	석계	0	0						0	
	태릉입구	13	0						13	미부과대상
	화랑대	0	0						0	
7	수락산본선(3K400)	79	0						79	
	수락산	39	0						39	미부과대상
	마들	50,226	50,226	50,226					0	
	노원	54,242	54,242	54,242					0	
	중계	14,636	14,636	14,636					0	
	하계	8,988	8,988	8,988					0	
	공릉	49,685	49,685	49,685					0	
	태릉입구	18,205	18,205	18,205					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 중랑구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		67,246	65,997	65,997	0	0	0	0	1,249	
6	봉화산본선 (35K342)	62	0						62	
	봉 화 산	132	0						132	
7	떡 골	1,053	0						1,053	
	중 화	29,774	29,774	29,774					0	
	상 봉	0	0	0					0	
	면 목	29,865	29,865	29,865					0	
	사 가 정	6,358	6,358	6,358					0	
	용 마 산	2	0	0					2	미부과대상

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강남구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	화장실 세척			건물 용수
합 계		24,072	17,234	17,234	0	0	0	0	6,838	
2	삼성	237	0	0	0	0		0	237	
	선릉	720	0	0	0	0		0	720	
	역삼	123	0	0	0	0		0	123	
	강남	132	0	0	0	0		0	132	
	강남(본선)	405	0	0	0	0		0	405	
3	매 봉	2,952	0	0	0	0		0	2,952	
	도 곡	102	0	0	0	0		0	102	
	대 치	8,892	8,892	8,892	0	0		0	0	
	학 여 울	764	725	725	0	0		0	39	미부과대상
	학 여 울(우수용)	2,892	2,781	2,781	0	0		0	111	
	대 청	111	111	111	0	0		0	0	
	일 원	4,953	4,725	4,725	0	0		0	228	
	수 서	125	0	0	0	0		0	125	
	수 서(본선)	1,053	0	0	0	0		0	1,053	
3	압구정	408	0	0	0	0		0	408	
	압구정(승환)	0	0	0	0	0		0	0	
	압구정(본선)	0	0	0	0	0		0	0	
	신 사	204	0	0	0	0		0	204	
7	청 담	0	0						0	
	강남구청	0	0						0	
	학 동	0	0	0	0		0		0	
	논 현	0	0	0	0		0		0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 서초구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	화장실 세척	건물 용수		
합 계		55,719	51,224	51,224	0	0	0	0	4,495	
2	교대	327	0	0	0	0		0	327	
	서초	165	0	0	0	0		0	165	
	방배	8,892	8,892	8,892	0	0		0	0	
	방배(본선)	1,134	725	725	0	0		0	409	
3	잠 원	2,928	2,781	2,781	0	0		0	147	
	고속터미널	1,977	111	111	0	0		0	1,866	
	교 대	5,391	4,725	4,725	0	0		0	666	
	남부터미널	267	0	0	0	0		0	267	
	양 재	549	0	0	0	0		0	549	
	양 재(본선)	99	0	0	0	0		0	99	
4	남태령(본선역사측)	0	0						0	
	남태령(본선사당측)	0	0						0	
7	반 포	0	0	0	0				0	
	고속터미널	33,990	33,990	33,990					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 동작구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계 ㉔	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		85,886	38,944	38,944	0	0	0	0	46,942	
2	사당(역사내선)	2,781	2,781	2,781	0	0		0	0	
	사당(역사외선)	111	111	111	0	0		0	0	
	사당(본선)	4,725	4,725	4,725	0	0		0	0	
4	총신대입구	3,867	0	0	0	0		0	3,867	
	사당	13	0	0	0	0		0	13	미부과대상
7	이수(환승)	4,183	0	0	0		0	4,183		
	이 수	31,327	31,327	31,327				0		
	남 성	0	0	0			0	0		
	승실대본선 (32K930)	0	0					0		
	상 도	7,737	0		0		0	7,737		
	장승배기	8,602	0			0	0	8,602		
	신대방삼거리	22,540	0		0		0	22,540		

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 구로구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		11,549	0	0	0	0	0	0	11,549	
2	신도림	48	0	0	0	0		0	48	
	신도림(본선)	9	0	0	0	0		0	9	미부과대상
	신도림(승환)	0	0	0	0	0		0	0	
	신도림(본선기지측)	0	0	0	0	0		0	0	
	도림천	1,110	0	0	0	0		0	1,110	
	도림천(본선)	2,217	0	0	0	0		0	2,217	
7	남구로	2,994	0				0		2,994	
	천왕본선(45K760)	0	0						0	
	천왕	480	0						480	
	은수본선(47K180)	4,691	0		0				4,691	
	은수	0	0				0		0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 금천구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	화장실 세척			건물 용수
합계		4,905	0	0	0	0	0	0	4,905	
7	가산디지털단지역	4,905	0		0				4,905	역사청소용수는 수도사업소에서 계측

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강서구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		6,322	0	0	0	0	0	0	6,322	
5	방 화	95	0						95	
	개 화 산	463	0						463	
	김포공항	46	0						46	미부과대상
	송 정	1,301	0						1,301	
	마곡본선(6K620)	4,218	0		0				4,218	
	마 곡	0	0						0	
	발 산	126	0						126	
	우 장 산	41	0						41	미부과대상
	화 곡	32	0						32	미부과대상
까 치 산	0	0					0	0		

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 양천구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
	합계	5,112	0	0	0	0	0	0	5,112	
2	양천구청	66	0	0	0	0		0	66	
	양천구청(본선)	48	0	0	0	0		0	48	미부과대상
	신정네거리(본선#1)	4,536	0	0	0	0		0	4,536	
	신정네거리(본선#2)	462	0	0	0	0		0	462	
5	신정	0	0						0	
	목동	0	0						0	
	오목교	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 영등포구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		284,767	284,350	284,350	0	0	0	0	417	
2	문래	93	0	0	0	0		0	93	
	영등포구청	324	0	0	0	0		0	324	
5	양 평	57,794	57,794	57,794			0		0	
	영등포시장	52,104	52,104	52,104			0		0	
	여의도본선 (18K827)	33,313	33,313	33,313	0	0			0	
	여의나루	127,090	127,090	127,090			0		0	
7	신 풍	0	0	0					0	
	대 림	14,049	14,049	14,049	0		0		0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 마포구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		53,852	19,129	18,664	0	0	0	465	34,723	
2	합정	189	0	0	0	0	0	0	189	
	홍대입구	30	0	0	0	0	0	0	30	미부과대상
	신촌	1,038	0	0	0	0	0	0	1,038	
	신촌(본선)	2,067	0	0	0	0	0	0	2,067	
	이대입구	0	0	0	0	0	0	0	0	
	아현	4,920	0	0	0	0	0	0	4,920	
5	마포본선(20K930)	0	0						0	
	마포본선(21K605)	5,306	465					465	4,841	
	마 포	5,647	0				0		5,647	
	공 덕	7,612	0				0		7,612	
	애 오 개	4,995	0						4,995	
6	월드컵경기장	14	0						14	미부과대상
	" (우수용)	2,715	0						2,715	
	마포구청	13	0						13	미부과대상
	망 원	0	0						0	
	합 정	0	0			0		0	0	
	상 수	642	0						642	
	광 흥 창	18,664	18,664	18,664	0				0	
	대 흥	0	0						0	
	공 덕	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 서대문구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		1,536	0	0	0	0	0	0	1,536	
2	충 정 로	105	0	0	0	0		0	105	
3	홍 제	0	0						0	
	홍 제(본선)	0	0						0	
	무 악 제	0	0						0	
	독 립 문	0	0						0	
5	충 정 로	1,431	0						1,431	
	서 대 문	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 종로구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		156,554	145,430	145,430	0	0	0	0	11,124	
1	종각	414	0	0	0	0		0	414	
	종각(역사,은행측)	0	0	0	0	0		0	0	
	종로3가	228	0	0	0	0		0	228	
	종로5가	222	0	0	0	0		0	222	
	동 대 문	957	0	0	0	0		0	957	
	동묘앞(역사)	78	0	0	0	0		0	78	
	동묘앞(생활하수)	27	0	0	0	0		0	27	미부과대상
	동묘앞(간이배수)	24	0	0	0	0		0	24	미부과대상
3	경 북 궁	30,630	30,425	30,425	0	0		0	205	
	안 국	1,560	1,409	1,409	0	0		0	151	
	종로3가	11,682	10,370	10,370	0	0		0	1,312	
4	혜 화	5,472	0	0	0	0		0	5,472	
	동 대 문	2,034	0	0	0	0		0	2,034	
5	광 화 문	15,932	15,932	15,932					0	
	종로3가	14,318	14,318	14,318					0	
	을지로4가본선 (28K260)	19,900	19,900	19,900		0			0	
6	동 묘 앞	53,076	53,076	53,076	0				0	
	창 신	0	0	0					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 중구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		83,550	64,763	53,932	0	10,831	0	0	18,787	
1	서울역(역사)	195	0						195	
	서울역(본선)	36	0						36	미부과대상
	시 청	243	0						243	
2	시 청	6,366	0						6,366	
	시청(본선)	150	0						150	
	을지로입구	96	0						96	
	을지로3가	60	0						60	
	을지로4가	6	0						6	미부과대상
	동대문역사문화	177	0						177	
	신당(역사A)	189	0						189	
	신당(역사B)	558	0						558	
3	을지로3가	135	0						135	
	충 무 로	5,340	4,444	0	0	4,444		0	896	
	동대입구	7,410	6,387	0	0	6,387		0	1,023	
	약 수	4,680	0	0	0	0		0	4,680	
4	동대문역사문화	30	0						30	미부과대상
	충 무 로	616	0						616	
	충 무 로(본선)	0	0						0	
	명 동	1,326	0						1,326	
	회 현	1,833	0						1,833	
5	동대문운동장	53,932	53,932	53,932					0	
	청 구	0	0	0					0	
6	약 수	172	0		0				172	
	청 구	0	0						0	
	신 당	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 성동구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		60,429	34,577	34,577	0	0	0	0	25,852	
2	신답(본선#1)	1,017	1,017	1,017	0	0		0	0	
	신답(본선#2)	0	0	0	0	0		0	0	
	왕십리	3,276	0	0	0	0		0	3,276	
3	금 호	0	0	0	0	0		0	0	
5	행 당	4,266	0				0		4,266	
	마장본선(33K140)	7,642	0						7,642	
	답십리본선 (34K185)	10,668	0						10,668	
	군자본선(36K408)	33,560	33,560	33,560	0	0			-	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구칭 : 동대문구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량 (㉔+㉕)	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계 ㉔	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		46,266	37,032	37,032	0	0	0	0	9,234	
1	신설동	27	0	0	0	0		0	27	
	신설동(본선)	60	0	0	0	0		0	60	
	제기동	186	186	186	0	0		0	0	
	청량리(역사중부)	33	0	0	0	0		0	33	미부과대상
	청량리(역사서부)	33	0	0	0	0		0	33	미부과대상
	청량리(본선제기측)	669	0	0	0	0		0	669	
	청량리(본선성북측)	612	0	0	0	0		0	612	
2	신설동	1,050	0	0	0	0		0	1,050	
	신설동(승환)	0	0	0	0	0		0	0	
	신설동(본선)	1,746	0	0	0	0		0	1,746	
	용두	4,554	0	0	0	0		0	4,554	
	용두(본선#1신설측)	60	0	0	0	0		0	60	
	용두(본선#2신답측)	390	0	0	0	0		0	390	
5	장한평본선 (35K200)	33,844	33,844	33,844		0			0	
	장한평본선 (35K698)	3,002	3,002	3,002					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 광진구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		30,273	19,984	19,984	0	0	0	0	10,289	
5	군자	2,790	0						2,790	
	아차산	0	0						0	
	광나루	7,431	0				0		7,431	
7	중곡	0	0					0	0	
	군자	19,984	19,984	19,984					0	
	어린이대공원	0	0		0	0	0		0	
	건대입구	68	0						68	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강동구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		102,544	57,666	57,666	0	0	0	0	44,878	
5	둔촌본선(OK320)	23,137	0	0					23,137	
	둔촌	44	0	0					44	미부과대상
	천호본선(40K360)	10,776	10,776	10,776					0	
	천호본선(41K235)	46,890	46,890	46,890					0	
	천호	156	0	0					156	
	강동	64	0	0					64	
	길동본선(43K265)	1,863	0	0					1,863	
	길동	6,379	0	0	0		0		6,379	
	굽은다리	4,875	0	0	0		0		4,875	
	명일	2,966	0	0			0		2,966	
	고덕	5,262	0	0			0		5,262	
	상일	119	0	0					119	
8	암사	0	0						0	
	천호	0	0						0	
	강동구청	13	0						13	미부과대상

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구칭 : 송파구칭

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		96,073	59,793	59,793	0	0	0	0	36,280	
2	잠실	735	0	0	0	0		0	735	
	잠실(본선)	0	0	0	0	0		0	0	
	잠실새내	153	0	0	0	0		0	153	
	종합운동장	279	279	279	0	0		0	0	
	종합운동장(본선)	177	177	177	0	0		0	0	
3	가락시장	12,756	0	0	0	0		0	12,756	
	가락시장(본선)	4,653	0	0	0	0		0	4,653	
	가락시장(본선,수서기지)	129	0	0	0	0		0	129	
	가락시장(본선,수서측)	195	0	0	0	0		0	195	
	경찰병원(역사시점)	0	0	0	0	0		0	0	
	경찰병원(역사중점)	5,868	0	0	0	0		0	5,868	
	오금(역사시점)	639	0	0	0	0		0	639	
오금(역사중점)	2,565	0	0	0	0		0	2,565		
5	올림픽공원본선 (2K140)	122	0						122	
	올림픽공원	0	0						0	
	방 이	0	0						0	
	오금본선(3K600)	8,027	0		0	0			8,027	
	개롱본선(4K240)	0	0						0	
	개 룡	9	0						9	미부과대상
	거여본선(5K420)	23,526	23,526	23,526					0	
	거 여	189	0						189	
	마천본선(6K620)	7,336	7,336	7,336					0	
마 천	22,383	22,383	22,383					0		
8	몽촌토성본선(4K074)	6,092	6,092	6,092	0			0	0	
	몽촌토성	135	0						135	
	잠 실(시점)	0	0						0	
	잠 실(중점)	0	0						0	
	석 촌	0	0						0	
	송 파	39	0						39	미부과대상
	가락시장본선(0K290)	0	0						0	
	가락시장	0	0						0	
	문 정	3	0						3	미부과대상
장 지	63	0						63		

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 관악구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		3,201	0	0	0	0	0	0	3,201	
2	낙성대	30	0						30	
	서울대입구	468	0						468	
	봉천	2,301	0						2,301	
	신림	402	0						402	
	신림(본선)	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 도봉구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수		
합계		3,618	0	0	0	0	0	0	
4	쌍문	42	0					42	
	쌍문(본선시점)	3,576	0					3,576	
	쌍문(본선중점)	0	0					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강북구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수		
합 계		3,618	0	0	0	0	0	0	
4	수유	42	0					42	
	미아	3,576	0					3,576	
	미아사거리	0	0					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 **월 60m³ 미만인** 유출 지하수는 **부과하지 않는다.**

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 부천구간

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		31,992	0	0	0	0	0	0	31,992	
7	까치울본선 (48k400)	7,629	0	0					7,629	
	까치울	11,202	0	0					11,202	
	부천종합운동장	442	0	0					442	
	춘의	9,132	0	0					9,132	
	신중동(시점상선)	73	0	0					73	
	신중동(시점하선)	2,095	0	0					2,095	
	부천시청(중점상선)	1,088	0	0					1,088	
	부천시청(중점하선)	331	0	0					331	
	상동	0	0	0					0	

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 인천구간

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		13,312	0	0	0	0	0	0	13,312	
7	삼산체육관	0	0	0					0	
	굴포천	0	0	0					0	
	부평구청	13,312	0	0					13,312	

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 성남구간

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
	합 계	31,911	0	0	0	0	0	0	31,911	
8	남한산성입구	3,452	0	0					3,452	
	단대오거리	3,910	0	0					3,910	
	신흥본선(16K655)	5,533	0	0					5,533	
	신 홍	0	0	0					0	
	수 진	0	0	0					0	
	모 란	19,016	0	0					19,016	

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 광명구간

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		1,520	1,520	1,520	0	0	0	0	0	
7	광명	1,520	1,520	1,520					0	