



# 서울교통공사

수신자 기계처장

(경유)

제목 소방시설물 관리방안 개선대책 수립 요청

## 1. 관련근거

가. 청렴감찰처-732호(2018.03.21.) 『청렴감찰처 상시점검 계획보고』

2. 공직기강 현장점검시 지적된 기계분야 소방시설물 지적내용을 아래와 같이 통보 하오니 지적사항에 대한 소방시설물 관리방안 등 개선대책을 수립하여 그 결과를 회시하여 주시기 바랍니다.

### 가. 기계분야 소방시설물 지적사항

- 1) 역 및 관리소 등 침실내 출입문 상부 피난유도등 가림막 설치
- 2) 역 및 관리소 등 출입문 상부 피난유도등 미설치. 끝

청렴감찰처장기원

과장 박종문 처장 06/18 권기원

협조자

시행 청렴감찰처-20300 ( 2018.06.18. ) 접수 기계처-@N ( )

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346 / www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9974 /전송 / pjn5702@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격