

7월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 25개	42	1	1
1	'18.07.18.	서울소방행정타운 건설사업(1단계) 기계설비공사	4	0	0
2		서울소방행정타운 건설사업(1단계) 전기공사			
3		서울소방행정타운 건설사업(1단계) 통신공사			
4	'18.07.18.	중랑물재생센터 총인시설 설치공사(기계)	5	0	0
5		중랑물재생센터 총인시설 설치공사(전기)			
6		중랑물재생센터 총인시설 설치공사(통신)			
7	'18.07.19.	탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 기계공사	5	0	0
8		탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 전기공사			
9		탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 통신공사			
10	'18.07.20.	세종대로 역사문화 특화공간 조성 기계설비공사	5	0	0
11		세종대로 역사문화 특화공간 조성 전기공사			
12		세종대로 역사문화 특화공간 조성 통신공사			
13	'18.07.19.	월드컵대교 건설 전기공사	3	0	0
14	'18.07.18.	시민생활사박물관 조성사업(기계)공사	5	0	0
15		시민생활사박물관 조성사업(전기)공사			
16		시민생활사박물관 조성사업(통신)공사			
17	'18.07.20.	전태일 노동복합시설 리모델링(기계)	5	0	0
18		전태일 노동복합시설 리모델링(전기)			
19		전태일 노동복합시설 리모델링(통신)			
20	'18.07.20.	시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사	5	0	0
21		시립노원청소년직업체험센터 신축 전기공사			
22		시립노원청소년직업체험센터 신축 통신공사			
23	'18.07.20.	서울바이오 조성공사(2단계) 기계공사	5	1	1
24		서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사			
25		서울바이오 조성공사(2단계) 통신공사			

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울바이오허브 조성(2단계)공사	 <p data-bbox="552 651 951 712">설명: 전등 기구 보호 장치 미설치로 감전 위험</p>	 <p data-bbox="971 651 1370 712">설명: 전등 기구 보호장치 설치</p>	