

[별지 제5호서식]

(제 2018-02 호)

지 시 부(제7조제3호및제11조제2항관련)

지 시 사 항

명령인 : 서울교통공사 기계처 감독

수명인 : 신희홍 부장

1. 2018. 07. 25. 12:13경 8호선 단대오거리역 기계설비 자동제어 개량관련 배수펌프실 오뚜기 교체작업 중 물넘침 사고가 발생되었습니다.

2. 이와 관련하여 2017. 07. 25. 14:30분 신희홍 부장의 3명에 대한 안전교육을 실시하였으니, 현장 작업자 모두에게 안전교육 실시 후 결과를 보고하시기 바랍니다.

붙임 : 상황보고 1부. 끝.

처 리 사 항










현장대리인 : 신희홍



1. 동일 작업자 및 현장책임자에 동일 지적 발생시 현장작업에서 배제하고 안전의식 강화를 위한 특별교육을 시행토록하여 안전에 안전을 귀하도록 하겠습니다.

안 전 교 육

결재	현장대리인		감독관
	신희룡		

공 사 명	노후기계설비자동제어 물품개량제작구매설치	실 시 자	
교육의 종류	특별 교육	장 소	단지외거리역 환기실
교육 대상	작 업 자	교육날짜	2018.
교육 목적	시운전 및 현장 작업 후 확인 부족으로 인한 재교육 실시		
교육 내용	시운전 및 현장 작업 후 확인 철저히 하기 1. MCC반 확인 2. 장비 가동 상태 확인 3. 작업 전, 후 사진 자료 남기기		
교육참가자	주길중  유시근  문영환  이인숙  김근호  정상호  이현진  황승현  정민서 		

2018 년 7 월 27 일

현장대리인 · 신희룡

사진대지

공사명 : 서울교통공사 기계분야 자동제어 시뮬레이션 장비 제작구매설치



위 치	단대오거리역 환기실	일 자	2018년 7월 27일
내 용	특별교육		



위 치	단대오거리역 환기실	일 자	2018년 7월 27일
내 용	특별교육		