

정기(기동점검) 점검 결과보고

[노들섬 특화공간조성사업 기계설비공사(장기-1차)]

- 점검일시 : 2018.07.27 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭,전용현

○ 기계기구 안전(설비부)

- 현장에서 보호덮개가 없는 핸드그라인드를 사용하고 있으며,사용시 회전날 파단시 안전사고 위험이 있으니 보호덮개를 설치하고 관련 근로자 교육 요망.
- ※ 산업안전 보건 기준에 관한 규칙 제93조(방호장치의 해체 금지)

