

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 은평구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		114,096	103,433	103,433	0	0	0	0	10,663	
3	구과발	0	0	0	0	0		0	0	
	구과발(본선)	0	0	0	0	0		0	0	
	연신내	17,112	16,560	16,560	0	0		0	552	
	불 광	3,007	0	0	0	0		0	3,007	
	녹 번	6,386	0	0	0	0		0	6,386	
6	역촌본선(1K390)	11,005	11,005	11,005					0	
	역 촌	17,305	17,305	17,305					0	
	불 광	6,843	6,843	6,843					0	
	독 바 위	0	0	0					0	
	연 신 내	3,119	3,119	3,119					0	
	구 산	14,899	14,899	14,899					0	
	응암본선(5K530)	33,702	33,702	33,702					0	
	응 암	0	0	0					0	
	새철본선(7K273)	0	0	0					0	
	새 철	0	0	0					0	
	증 산	25	0	0					25	미부과대상
수 색	693	0	0					693		

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 용산구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		27,261	24,608	24,608	0	0	0	0	2,653	
4	서울역	2,062	0	0	0	0		0	2,062	
	숙대입구	105	0	0	0	0		0	105	
	삼각지	400	0	0	0	0		0	400	
	신용산	43	0	0	0	0		0	43	미부과대상
	이촌	43	0	0	0	0		0	43	미부과대상
	이촌(본선)	0	0	0	0	0		0	0	
6	효창공원앞	0	0						0	
	삼각지본선 (18K125)	24,608	24,608	24,608					0	
	삼각지	0	0	0					0	
	녹사평	0	0						0	
	이태원	0	0						0	
	한강진	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 성북구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	활 용 현 황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		177,670	174,135	174,135	0	0	0	0	3,535	
4	길 음	81,332	78,708	78,708	0	0		0	2,624	
	성신여대입구	623	603	603	0	0		0	20	미부과대상
	한성대입구	394	0	0	0	0		0	394	
6	보 문	9,571	9,571	9,571					0	
	안 암	0	0						0	
	고 려 대	85,253	85,253	85,253					0	
	월 곡	120	0						120	
	상 월 곡	38	0						38	미부과대상
	돌 곳 이	340	0						340	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구칭 : 노원구칭

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		218,124	217,989	217,989	0	0	0	0	135	
6	석계	0	0						0	
	태릉입구	0	0						0	
	화랑대	0	0						0	
7	수락산본선(3K400)	79	0						79	
	수락산	56	0						56	미부과대상
	마들	49,722	49,722	49,722					0	
	노원	59,687	59,687	59,687					0	
	중계	15,862	15,862	15,862					0	
	하계	13,755	13,755	13,755					0	
	공릉	58,473	58,473	58,473					0	
	태릉입구	20,490	20,490	20,490					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 중랑구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		78,267	76,464	76,464	0	0	0	0	1,803	
6	봉화산본선 (35K342)	67	0						67	
	봉화산	712	0						712	
7	먹골	1,024	0						1,024	
	중화	35,087	35,087	35,087					0	
	상봉	0	0	0					0	
	면목	34,914	34,914	34,914					0	
	사가정	6,463	6,463	6,463					0	
	용마산	0	0	0					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강남구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	화장실 세척	건물 용수		
합 계		26,850	15,553	15,553	0	0	0	0	11,297	
2	삼성	267	0	0	0	0		0	267	
	선릉	787	0	0	0	0		0	787	
	역삼	279	0	0	0	0		0	279	
	강남	164	0	0	0	0		0	164	
	강남(본선)	233	0	0	0	0		0	233	
3	매 봉	4,399	0	0	0	0		0	4,399	
	도 곡	642	0	0	0	0		0	642	
	대 치	11,020	9,429	9,429	0	0		0	1,591	
	학 여 울	84	16	16	0	0		0	68	
	학 여 울(우수용)	2,344	2,313	2,313	0	0		0	31	미부과대상
	대 청	867	687	687	0	0		0	180	
	일 원	3,375	3,108	3,108	0	0		0	267	
	수 서	285	0	0	0	0		0	285	
	수 서(본선)	778	0	0	0	0		0	778	
3	압구정	403	0	0	0	0		0	403	
	압구정(승환)	0	0	0	0	0		0	0	
	압구정(본선)	0	0	0	0	0		0	0	
	신 사	778	0	0	0	0		0	778	
7	청 담	146	0						146	
	강남구청	0	0						0	
	학 동	0	0	0	0		0		0	
	논 현	0	0	0	0		0		0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 서초구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	화장실 세척			건물 용수
합계		58,245	52,063	52,063	0	0	0	0	6,182	
2	교대	570	0	0	0	0		0	570	
	서초	217	0	0	0	0		0	217	
	방배	9,743	9,429	9,429	0	0		0	314	
	방배(본선)	555	16	16	0	0		0	539	
3	잠원	2,539	2,313	2,313	0	0		0	226	
	고속터미널	2,714	687	687	0	0		0	2,027	
	교대	4,199	3,108	3,108	0	0		0	1,091	
	남부터미널	329	0	0	0	0		0	329	
	양재	530	0	0	0	0		0	530	
	양재(본선)	149	0	0	0	0		0	149	
4	남태령(본선역사측)	40	0						40	미부과대상
	남태령(본선사당측)	149	0						149	
7	반포	0	0	0	0				0	
	고속터미널	36,510	36,510	36,510					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 동작구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계 ㉔	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		91,101	36,896	36,896	0	0	0	0	54,205	
2	사당(역사내선)	2,390	2,313	2,313	0	0		0	77	
	사당(역사외선)	710	687	687	0	0		0	23	미부과대상
	사당(본선)	3,212	3,108	3,108	0	0		0	104	
4	충신대입구	4,213	0	0	0	0		0	4,213	
	사당	1,126	0	0	0	0		0	1,126	
7	이수(환승)	4,970	0	0	0		0		4,970	
	이 수	30,788	30,788	30,788					0	
	남 성	0	0	0			0		0	
	승실대본선 (32K930)	0	0						0	
	상 도	8,845	0		0		0		8,845	
	장승배기	11,448	0			0	0		11,448	
	신대방삼거리	23,400	0		0		0		23,400	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 구로구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		13,190	0	0	0	0	0	0	13,190	
2	신도림	50	0	0	0	0		0	50	
	신도림(본선)	37	0	0	0	0		0	37	미부과대상
	신도림(승환)	0	0	0	0	0		0	0	
	신도림(본선기지측)	0	0	0	0	0		0	0	
	도림천	1,442	0	0	0	0		0	1,442	
	도림천(본선)	3,215	0	0	0	0		0	3,215	
7	남구로	3,282	0				0		3,282	
	천왕본선(45K760)	0	0						0	
	천왕	341	0						341	
	은수본선(47K180)	4,824	0		0				4,824	
	은수	0	0				0		0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 금천구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	화장실 세척			건물 용수
합계		5,275	0	0	0	0	0	0	5,275	
7	가산디지털단지역	5,275	0		0				5,275	역사청소용수는 수도사업소에서 계측

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강서구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		8,088	0	0	0	0	0	0	8,088	
5	방 화	95	0						95	
	개 화 산	518	0						518	
	김포공항	115	0						115	
	송 정	1,585	0						1,585	
	마곡본선(6K620)	4,934	0		0				4,934	
	마 곡	12	0						12	미부과대상
	발 산	441	0						441	
	우 장 산	138	0						138	
	화 곡	156	0						156	
	까 치 산	94	0				0		94	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 양천구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		5,198	0	0	0	0	0	0	5,198	
2	양천구청	62	0	0	0	0		0	62	
	양천구청(본선)	40	0	0	0	0		0	40	미부과대상
	신정네거리(본선#1)	4,269	0	0	0	0		0	4,269	
	신정네거리(본선#2)	828	0	0	0	0		0	828	
5	신정	0	0						0	
	목동	0	0						0	
	오목교	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 영등포구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		284,223	283,811	283,811	0	0	0	0	412	
2	문래	84	0	0	0	0		0	84	
	영등포구청	329	0	0	0	0		0	329	
5	양 평	59,093	59,093	59,093			0		0	
	영등포시장	52,203	52,203	52,203			0		0	
	여의도본선 (18K827)	34,910	34,910	34,910	0	0			0	
	여의나루	123,129	123,129	123,129			0		0	
7	신 풍	0	0	0					0	
	대 림	14,476	14,476	14,476	0		0		0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 마포구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		60,036	20,938	20,473	0	0	0	465	39,098	
2	합정	322	0	0	0	0		0	322	
	홍대입구	50	0	0	0	0		0	50	미부과대상
	신촌	1,249	0	0	0	0		0	1,249	
	신촌(본선)	1,776	0	0	0	0		0	1,776	
	이대입구	0	0	0	0	0		0	0	
	아현	5,385	0	0	0	0		0	5,385	
5	마포본선(20K930)	0	0						0	
	마포본선(21K605)	6,332	465					465	5,867	
	마 포	5,490	0				0		5,490	
	공 덕	8,803	0				0		8,803	
	애 오 개	5,734	0						5,734	
6	월드컵경기장	37	0						37	미부과대상
	" (우수용)	4,065	0						4,065	
	마포구청	24	0						24	미부과대상
	망 원	0	0						0	
	합 정	0	0				0		0	
	상 수	296	0						296	
	광 흥 창	20,473	20,473	20,473	0				0	
	대 흥	0	0						0	
	공 덕	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 서대문구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		4,292	0	0	0	0	0	0	4,292	
2	충 정 로	186	0	0	0	0		0	186	
3	홍 제	0	0						0	
	홍 제(본선)	2,475	0						2,475	
	무 악 제	0	0						0	
	독 립 문	268	0						268	
5	충 정 로	1,363	0						1,363	
	서 대 문	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 종로구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		178,118	162,576	162,576	0	0	0	0	15,542	
1	종각	670	0	0	0	0		0	670	
	종각(역사,은행측)	0	0	0	0	0		0	0	
	종로3가	202	0	0	0	0		0	202	
	종로5가	310	0	0	0	0		0	310	
	동 대 문	1,076	0	0	0	0		0	1,076	
	동묘앞(역사)	47	0	0	0	0		0	47	미부과대상
	동묘앞(생활하수)	71	0	0	0	0		0	71	
	동묘앞(간이배수)	53	0	0	0	0		0	53	미부과대상
3	경 북 궁	38,378	37,116	37,116	0	0		0	1,262	
	안 국	1,891	1,722	1,722	0	0		0	169	
	종로3가	16,858	15,143	15,143	0	0		0	1,715	
4	혜 화	5,850	0	0	0	0		0	5,850	
	동 대 문	4,120	0	0	0	0		0	4,120	
5	광 화 문	15,378	15,378	15,378					0	
	종로3가	11,099	11,099	11,099					0	
	을지로4가본선 (28K260)	23,114	23,114	23,114		0			0	
6	동 묘 앞	59,004	59,004	59,004	0				0	
	창 신	0	0	0					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 중구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		98,843	68,262	56,970	0	11,292	0	0	30,581	
1	서울역(역사)	583	0						583	
	서울역(본선)	53	0						53	미부과대상
	시 청	229	0						229	
2	시 청	6,789	0						6,789	
	시청(본선)	233	0						233	
	을지로입구	217	0						217	
	을지로3가	124	0						124	
	을지로4가	81	0						81	
	동대문역사문화	276	0						276	
	신당(역사A)	264	0						264	
	신당(역사B)	425	0						425	
3	을지로3가	558	0						558	
	충 무 로	7,254	3,928	0	0	3,928		0	3,326	
	동대입구	11,873	7,364	0	0	7,364		0	4,509	
	약 수	6,913	0	0	0	0		0	6,913	
4	동대문역사문화	0	0						0	
	충 무 로	3,069	0						3,069	
	충 무 로(본선)	0	0						0	
	명 동	797	0						797	
	회 현	1,925	0						1,925	
5	동대문운동장	56,970	56,970	56,970					0	
	청 구	23	0	0					23	미부과대상
6	약 수	190	0			0			190	
	청 구	0	0						0	
	신 당	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 성동구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합 계		76,139	36,817	36,817	0	0	0	0	39,322	
2	신답(본선#1)	307	297	297	0	0		0	10	미부과대상
	신답(본선#2)	0	0	0	0	0		0	0	
	왕십리	4,811	0	0	0	0		0	4,811	
3	금 호	0	0	0	0	0		0	0	
5	행 당	5,907	0				0		5,907	
	마장본선(33K140)	9,058	0						9,058	
	답십리본선 (34K185)	19,536	0						19,536	
	군자본선(36K408)	36,520	36,520	36,520	0	0			-	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구칭 : 동대문구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량 (㉔+㉕)	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계 ㉔	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		56,911	46,777	46,777	0	0	0	0	10,134	
1	신설동	90	0	0	0	0		0	90	
	신설동(본선)	105	0	0	0	0		0	105	
	제기동	316	306	306	0	0		0	10	미부과대상
	청량리(역사중부)	56	0	0	0	0		0	56	미부과대상
	청량리(역사서부)	47	0	0	0	0		0	47	미부과대상
	청량리(본선제기측)	694	0	0	0	0		0	694	
	청량리(본선성북측)	840	0	0	0	0		0	840	
2	신설동	1,240	0	0	0	0		0	1,240	
	신설동(승환)	0	0	0	0	0		0	0	
	신설동(본선)	1,975	0	0	0	0		0	1,975	
	용두	5,022	0	0	0	0		0	5,022	
	용두(본선#1신설측)	37	0	0	0	0		0	37	미부과대상
	용두(본선#2신답측)	19	0	0	0	0		0	19	미부과대상
5	장한평본선 (35K200)	39,930	39,930	39,930		0			0	
	장한평본선 (35K698)	6,541	6,541	6,541					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 광진구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		38,447	24,129	24,129	0	0	0	0	14,318	
5	군 자	2,090	0						2,090	
	아 차 산	0	0						0	
	광 나 루	12,199	0				0		12,199	
7	중 곡	0	0				0		0	
	군 자	24,129	24,129	24,129					0	
	어린이대공원	0	0		0	0	0		0	
	건대입구	29	0						29	미부과대상

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강동구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		137,859	87,312	87,312	0	0	0	0	50,547	
5	둔촌본선(OK320)	26,930	0	0					26,930	
	둔촌	46	0	0					46	미부과대상
	천호본선(40K360)	10,644	10,644	10,644					0	
	천호본선(41K235)	76,668	76,668	76,668					0	
	천호	343	0	0					343	
	강동	169	0	0					169	
	길동본선(43K265)	1,533	0	0					1,533	
	길동	7,281	0	0	0		0		7,281	
	굽은다리	6,190	0	0	0		0		6,190	
	명일	3,934	0	0			0		3,934	
	고덕	4,016	0	0			0		4,016	
	상일	105	0	0					105	
8	암사	0	0						0	
	천호	0	0						0	
	강동구청	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구칭 : 송파구칭

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		119,296	76,089	76,089	0	0	0	0	43,207	
2	잠실	1,302	0	0	0	0		0	1,302	
	잠실(본선)	0	0	0	0	0		0	0	
	잠실새내	335	0	0	0	0		0	335	
	종합운동장	558	540	540	0	0		0	18	미부과대상
	종합운동장(본선)	248	240	240	0	0		0	8	미부과대상
3	가락시장	11,926	0	0	0	0		0	11,926	
	가락시장(본선)	5,899	0	0	0	0		0	5,899	
	가락시장(본선,수서기지)	583	0	0	0	0		0	583	
	가락시장(본선,수서측)	180	0	0	0	0		0	180	
	경찰병원(역사시점)	25	0	0	0	0		0	25	미부과대상
	경찰병원(역사중점)	7,428	0	0	0	0		0	7,428	
	오금(역사시점)	977	0	0	0	0		0	977	
오금(역사중점)	4,117	0	0	0	0		0	4,117		
5	올림픽공원본선 (2K140)	249	0						249	
	올림픽공원	0	0						0	
	방 이	0	0						0	
	오금본선(3K600)	9,420	0		0	0			9,420	
	개롱본선(4K240)	0	0						0	
	개 룡	10	0						10	미부과대상
	거여본선(5K420)	29,340	29,340	29,340					0	
	거 여	573	0						573	
	마천본선(6K620)	7,637	7,637	7,637					0	
마 천	26,091	26,091	26,091					0		
8	몽촌토성본선(4K074)	12,241	12,241	12,241	0			0	0	
	몽촌토성	0	0						0	
	잠 실(시점)	0	0						0	
	잠 실(중점)	0	0						0	
	석 촌	0	0						0	
	송 파	27	0						27	미부과대상
	가락시장본선(0K290)	0	0						0	
	가락시장	60	0						60	
	문 정	9	0						9	미부과대상
장 지	63	0						63		

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 관악구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합계		3,695	0	0	0	0	0	0	3,695	
2	낙성대	81	0						81	
	서울대입구	431	0						431	
	봉천	2,514	0						2,514	
	신림	670	0						670	
	신림(본선)	0	0						0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 도봉구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수		
합계		3,732	0	0	0	0	0	0	
4	쌍문	43	0					43	
	쌍문(본선시점)	3,689	0					3,689	
	쌍문(본선중점)	0	0					0	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 월 60m³ 미만인 유출 지하수는 부과하지 않는다.

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 강북구청

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황					미활용 지하수 (부과대상)	비고	
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수			건물 용수
합 계		258	0	0	0	0	0	0	258	
4	수유	4	0						4	
	미아	40	0						40	
	미아사거리	214	0						214	

서울특별시 하수도 사용조례

제23조 빗물과 사용하지 아니하고 공공하수도에 배출되는 **월 60m³ 미만인** 유출 지하수는 **부과하지 않는다.**

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 부천시

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		30,867	0	0	0	0	0	0	30,867	
7	까치울본선 (48k400)	8,853	0	0					8,853	
	까치울	9,378	0	0					9,378	
	부천종합운동장	402	0	0					402	
	춘의	8,748	0	0					8,748	
	신중동(시점상선)	56	0	0					56	
	신중동(시점하선)	2,112	0	0					2,112	
	부천시청(중점상선)	1,033	0	0					1,033	
	부천시청(중점하선)	285	0	0					285	
	상동	0	0	0					0	

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 인천구간

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		12,352	0	0	0	0	0	0	12,352	
7	삼산체육관	0	0	0					0	
	굴포천	0	0	0					0	
	부평구청	12,352	0	0					12,352	

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 성남구간

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		30,321	0	0	0	0	0	0	30,321	
8	남한산성입구	3,034	0	0					3,034	
	단대오거리	3,626	0	0					3,626	
	신흥본선(16K655)	5,314	0	0					5,314	
	신 흥	0	0	0					0	
	수 진	0	0	0					0	
	모 란	18,347	0	0					18,347	

□ 서울교통공사 역사별 지하수 발생현황

○ 해당구청 : 광명구간

(단위 : m³/월)

호선	집수정 위치	총 지하수 발생량	용도별 활용현황						미활용 지하수 (부과대상)	비고
			계	하천 방류	도로 청소	공원 용수	역사 용수	건물 용수		
합계		1,317	1,317	1,317	0	0	0	0	0	
7	광명	1,317	1,317	1,317					0	