

# 공 조 기 점 검 일 지

담 당	소 장

- 점검년월 : 2018년      월
- 공 조 기 : AHU - 1

번호	점검사항	날짜	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	모터는 정상운전 되고 있는가?																
2	모터 및 부로워 고정상태는 정상인가?																
3	부로워의 진동 및 소음상태는 이상없는가?																
4	히팅 및 쿨링코일에는 이상이 없는가?																
5	밸브상태 및 커버상태 점검																
6	자동 및 수동밸브 작동은 양호한가?																
7	공조기 내부 드레인은 배출되고 있는가?																
8	필터 차압 상태는 정상인가?																
9	각 계기 상태는 정상인가?																
10	공조기 배관상에 누수여부는?																
확 인	점    검    자																

번호	점검사항	날짜	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	모터는 정상운전 되고 있는가?																	
2	모터 및 부로워 고정상태는 정상인가?																	
3	부로워의 진동 및 소음상태는 이상없는가?																	
4	히팅 및 쿨링코일에는 이상이 없는가?																	
5	밸브상태 및 커버상태 점검																	
6	자동 및 수동밸브 작동은 양호한가?																	
7	공조기 내부 드레인은 배출되고 있는가?																	
8	필터 차압 상태는 정상인가?																	
9	각 계기 상태는 정상인가?																	
10	공조기 배관상에 누수여부는?																	
확 인	점    검    자																	

범례: 양호(○), 요정비(△), 수리(⊗)



## 서울식물원