

## 보수공사 사항

구 분	기 존 현 황	보 완 공 사	비 고
1102동	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 기존 블록 포장 경사로 기울기 1/12 미적용</li> <li>▷ 핸드레일 미설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기존 블록 철거후 경사로 기울기 1/12 적용하여 블록 재포장</li> <li>▶ 핸드레일 설치</li> </ul>	
1107동	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 기존 블록 포장 경사로 기울기 1/12 미적용</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기존 블록 철거후 경사로 기울기 1/12 적용하여 블록 재포장</li> </ul>	
1109동	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 수직형 휠체어 리프트 미설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 수직형 휠체어 리프트 설치</li> </ul>	

105681536194165

## 사진대지

### ■ 1102동



1102동 경사로 공사전



1102동 경사로 공사후



■ 1107동 T101호



1107동 T101호 진입로 공사전



1107동 T101호 진입로 공사후



■ 1107동 T102호



1107동 T102호 진입로 공사전



1107동 T102호 진입로 공사후



■ 1109동



1109동 수직형 휠체어 리프트 공사전



1109동 수직형 휠체어 리프트 공사후



■ 1109동 리프트 완성검사 필증

7월 1일 한국승강기안전공단 으로 새롭게 시작합니다!	<b>검 사 성 적 서</b> (INSPECTION REPORT)	 <b>한국승강기안전공단</b> KOREA ELEVATOR SAFETY AGENCY 서울서부지사 서울특별시 용산구 한강대로 148 Tel: (02)711-8621 Fax: (02)711-5547
----------------------------------	---	---

발주번호	4012-20180724-00004	승강기번호	4012-1813-0464-1
건물명	은행뉴타운 기차촌11단지	검사종류	완성검사
승강기유형명	1904-103	호수번호	28 (1110동앞)
제조사명	(주)제일리프트	유지관리업체	(주)미주하이텍
승강기종류	수직형휠제어리프트 / 유압식 수직형LIFT(4m)	승강기층수	1-2 (2)

▶ 승강기제원

제원명	직결유압방식	승강속도	0.1 m/s	인장강도	기타
동력공급	2.6 kW	정기하중	300 kg	입구폭	mm
승강기폭	가닥	정기전압	220 V	승강기폭	16.7 A
승강기높이	1100 mm	승강기높이	1400 mm	승강기폭	mm
승강기폭	가닥	승강기폭	mm	승강기폭	900 mm
승강기폭	2000 mm	승강기폭	해당없음	승강기폭	무

▶ 검사기준항목별 검사결과

항목	항목명	항목내용	항목내용	항목내용	항목내용	항목내용
4	수직형 휠제어리프트의 일반요건	적합	5	가이드 레일과 기계적 정지	적합	
6	비상정지장치 및 조속기	적합	7	구동기와 구동 시스템	적합	
8	전기설비 및 전기기구	적합	9	동력의 승강기가 설치되는 수직형 휠제어리프트의 일반 요건	적합	
10	비-일렉트릭 승강로에 설치되는 특별 요건	해당없음	11	경고 및 표시	적합	

▶ 최종 검사판결

검사일자	2018.08.22	검사장소	김강진
검사결과	합격	검사기간	2018.08.22 - 2019.08.21

본 확인서는 「승강기시설 안전관리법」 별지 제2호 서식 승강기검사합격증명서와 별개로 우편 발송등 발급 소요기간 동안 검사 합격 증명 확인용으로 활용하기 위해 발급함을 알 려드립니다.

**승강기 검사합격증명서**

발행번호 : 제 4012 - 1 - 2018 - 12206213 - 1 로  
 검사구분 : [수직형 휠제어리프트] 정기 [1] 승시, [1] 정기 안전검사  
 건물명 : 은행뉴타운 기차촌11단지  
 승강기종류 : 수직형휠제어리프트 28호기 (1110동앞)  
 소재지 : 서울특별시 용산구 한강대로 148 (전관동)  
 검사자 : 김강진, 유한희

**합격 증명 확인용**  
**입시 발급**

검사기관 : 한국승강기안전공단이사

승강기번호(ID)  
1904-103

2018년 08월 22일  
국민안전처장관



검사성적서 위변조 방지를 위한 QR코드

수직형 휠제어 리프트 검사 합격증명서 (합격일자 2018. 8. 22)