

시 민

문서번호	시설개선과-7922
결재일자	2018.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	주무관	시설개선과장
임광수	이재권	09/19 정경수
협조	주무관 주무관	이용진 노성민

2018년 추석 대비 전기·통신분야
안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2018. 09.

- 2018년 추석 대비 -
전기·통신분야 안전점검 결과보고

- 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 실내체육관, 제1,2수영장
 효창운동장, 구의야구공원
- 점검기간 : 2018.09.03. ~ 2018.09.14.
- 점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항
공동구, 특고압 케이블 수배전설비, 분전반 이상 여부	- 주경기장 스포츠상가 데크상부 공원등 부점등	- 조치예정('18년 9월 28일까지)
가로등, 공원등, 실내등 부점등 발생여부	- 실내체육관 여직원 샤워실 누전	- 조치완료
냉난방설비 전원 이상 여부		
전기설비 누전여부		
기타 전기관련 안전사고 발 생여부 점검	- 주경기장 주전기실 주변압기 온도상승(70°C 이상)	- 조치완료 (냉방기 추가 설치)
교환설비, 전광판설비 음향영상설비, 통신케이 블 등 이상여부	- 주경기장 올림픽 전시관 소강당 음향설비 고장	- 조치완료

2018. 9. 18.

점 검 자 : 공업6급 이재권 (인)
 공업7급 이용진 (인)
 공업7급 임광수 (인)
 통신8급 노성민 (인)