

## 물품 수리 이행확인서

구 번	점검 대상 에어컨	(서울교통공사 청사)	
		용량 : (17.2kw) W <input checked="" type="checkbox"/> or Kcal/h <input type="checkbox"/>	모델명 : (CA-172KD)
	점검 요청일	2018. 8. 20. (월)요일 (13)시(00)분	
	점검 요청자	(제2종합관제센터) 성명 심석봉	
	점검자 도착시간	2018. 8. 21. (화)요일 (10)시(00)분	
	점검 완료 일시	2018. 8. 21. (화)요일 (13)시(00)분	
	품질 보증 대상 (무상1년 성능보장)	<input type="checkbox"/> 유 / <input checked="" type="checkbox"/> 무	단, 동일개소의 동일고장에 한함

수 리 확 인 점 검	- 에어컨 동작상태 : - 반입자재 품질상태 : 양호 - 기타
----------------------------	--

장 비 이 상 현 상 및 원 인	(고장 현상에 대해 상세히 기록요)  - 냉방 불량
---	------------------------------------

주 요 조 치 내 역	- 필터 청소 - 정압
----------------------------	-----------------

교 체 또 는 수 리 부 품	(대상 부품에 대해 교체 또는 수리 부품 내역을 정확히 작성/해당 연번 반드시 기재요)			
	물품명세서 연번	품 명	규 격	수 량
	91	자동제어 히르보수	전규격 합동	10m
	113	경장비	"	10m

2018. 8. 21.

점검자 : 책임기술원 (인)  
 입회자 : (제2종합관제센터) (인)  
 확인자 : (제2종합관제센터) (인)