

9월 “안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도건축부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 6개	88	3	3
1	'18.8.22	9호선3단계 918공구	6	1	1
2	'18.8.22	9호선3단계 919공구	31	-	-
3	'18.8.22	9호선3단계 920공구	8	1	1
4	'18.8.24	9호선3단계 921공구	28	-	-
5	'18.8.22	9호선3단계 922공구	6	1	1
6	'18.8.22	9호선3단계 923공구	9	-	-

점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	9호선3단계 918공구	 용접공사 작업시 소화기 미배치	 소화기 배치완료	
2	9호선3단계 920공구	 공사장 정리정돈 미흡	 정리정돈 완료	
4	9호선3단계 920공구	 공사장내 폐기물 반출 요함	 폐기물 반출 완료	

끝.