



▷ 우이3교 공사장 주변에 한전 고압선로가 근접하여 있는 실정으로 크레인 작업시 안전 조치로 작업반경내 한전선로에 절연방호관 조치가 필요함.

| 사 진 대 지  |           |          |
|--|-----------|----------|
| 공사명 : 우이3교 성능개선 공사   |           |          |
| 위치   | 번동구간(1단계) | 내용       |
|   |           | 절연방호관 설치 |
| 위치   | 번동구간(1단계) | 내용       |
|  |           | 절연방호관 설치 |

# 사 진 대 지

공사명 : 우이3교 성능개선 공사

| 위치 |  | 내용       |
|----|--|----------|
|    |   | 절연방호관 설치 |
| 위치 | 창동구간(2단계)  | 내용       |
|    |  | 절연방호관 설치 |