

(주)서우견영

(138-220) 서울시 송파구 백제고분로 17길54 (선영빌딩 2층)

Tel 02-412-2556 , Fax 02-3431-9782



문서번호 : 2019 - 업 - 0104

시행일자 : 2019년 01 월 04 일.

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장

참 조 : 방재시설부장

선 결		지 시	
접 수	일자 시간	결	
	번호	재	
처 리 자		공	
담 당 자		람	

제 목 : 민원사항관련 의견제출

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 방재시설부-16526(2018.12.26.) 호와 관련입니다.

3. 귀 시와 우리사간 계약 체결하여 시공한 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사와 관련하여 서울대입구 교차로 포장 및 미끄럼방지포장이 우천 중 또는 습기가 많은 날 차량 통행시 미끄럽다는 민원이 접수되어 현장확인 한 결과 미끄럼방지포장이 탈락, 변형등 하자로 의심되는 구간은 없었음을 알려드리며 미끄럼방지시설은 서울특별시 지방경찰청 교통규제심의시 미끄럼방지포장 전면방식으로 협의되어 그 결과를 남부도로사업소에 승인받고 작업을 진행한 사항이며 미끄럼 원인은 작업완료후 약 20개월(2017.05 ~ 2018.12)간 공용되어지면서 최초 설치보다 기능이 저하될수 있다고 여겨지며 그에 따른 점검 및 유지보수는 도로유지관리 부서에서 진행되어야 될것으로 사료되어 집니다.

(주)서 우 견 영 대표이사 최 민

