

정기(기동점검) 점검 결과보고

[시립 중랑노인전문 요양원 증축 기계설비공사[장기1차]]

- 점검일시 : 2019.01.14 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 최영준,이태형

○ 기타 안전관리(설비부)

- 3층 설비 작업장에서 수압측정을 위한 압력계 이지 기구는 외부가 파손되어 있는 상태로, 압력을 가하지 않은 상태에서 게이지가 압력상태로 측정되는 등 오류를 범하고 있으니 교체 또는 확인을 실시하기 바람.

